


TASSU


TASSU S




- FIN** Asennusohje
- SWE** Installationsanvisning
- ENG** Installation instruction
- FRA** Notice d'installation
- DEU** Montageanweisung
- EST** Paigaldusjuhend
- LIT** Montavimo instrukcija
- LAV** Montāžas instrukcija
- POL** Instrukcja montażu
- HRV** Vodič za instalaciju
- UKR** Інструкції з установки
- RUS** Руководство по монтажу



TASSU & TASSU S







NOT OK!




$\geq 30 \text{ mm}$

OK








Tassu, Tassu S



Sensor




TASSU (20 W/m)

A1

Pmax


150 W/m²



A2

Pmax

150 W/m²




TASSU S (10 W/m)

B

P_{max}


110 W/m²



C

P_{max}

100 W/m²




D

P_{max}

80 W/m²

30 mm



TURVALLISUUSSOHJEITA

- Asennuksen saa suorittaa vain sähköasentaja, jolla on siihen riittävä pätevyys.*
- Lue asennusohje huolellisesti ennen asennustyön aloittamista.*
- Asennuksessa on noudatettava voimassa olevia kansallisia sähköasennusmäääräyksiä.*
- Tässä ohjeessa olevat tiedot eivät vapauta käyttäjää vastuusta noudattaa kaikkia sovellettavia määäräyksiä ja turvallisuusstandardeja.*

SUUNNITTELU

- Lämpökaapelia asennuksesta on tehtävä suunnitelmat ja työpiirustus. Molemmat tekee asianmukaiset oikeudet omaava sähköurakoitsija tai sähkösuunnittelija valmistajan antamia ohjeita sekä alan määäräyksiä ja ohjeita noudattaen.
- Työpiirustuksista on käytävä ilmi:
 - » kaapeliityppi, -teho ja -pituus
 - » asennusväli sekä alue, johon lämmityskaapeli asennetaan
- Työpiirustuksia on noudatettava mahdollisimman tarkasti ja muutokset on merkittävä loppupiirustuksiin.

YLEISIÄ ASENNUSOHJEITA

- Lämpökaapelia ei saa lyhentää eikä kytkentäpäihin saa kohdistaa vетораситуста.
- Lämpökaapelia ei saa asentaa kiinteiden rakenteiden tai kalusteiden alle.
- Naulaaminen ja poraaminen on kielletty alueella, jossa on lämpökaapeli.
- Lämpökaapelin päällä ei saa kävellä eikä kaapeleihin tai sen kytkentäpäihin saa kohdistaa mekaanista rasitusta.
- Lämpökaapelia ei saa asentaa O-luokan tilaan.
- Kostean tilan asennuksissa on varmistettava, että kosteussulkku on tehty paikallisten rakennusmääräysten mukaisesti.
- Lämpökaapelin on oltava lämmönjohtavuudeltaan samanarvoisessa materiaalissa. Kaapelileikit eivät saa koskettaa toisiaan eikä lämpökaapeli saa mennä ristiin itsensä tai kylmäkaapelin kanssa.
- Kaapeleiden jatkos- ja loppupäät on oltava lämpökaapelin kanssa saman arvoisessa materiaalissa. Niitä ei saa taivuttaa ja ne on kiinnitettyä luotettavasti alustaansa. Kaapelin kylmäpää suojataan asennusputkella.
- Lämpökaapelia ei saa viedä lämmöneristeen läpi, poikkeuksena ns. kylmäkaapeli.
- Lämpökaapeli ei saa kulkea lattian liikuntasauman poikki eikä sellaisilla alueilla, joissa on laatan halkeamisen tai ylikuumenemisen vaaraa.
- Lämpökaapelia ei saa asentaa alueille, jossa on lämpökaapelin ylikuumenemisen vaaraa. Kiukaaseen, takkaan tai muuhun lämmönlähteeseen etäisyyden on oltava vähintään 0,5 m.
- Rakennusmateriaalien pintakäsittelyssä sekä rakenteisiin liittyvissä asioissa on noudatettava materiaalin valmistajan ohjeita sekä hyväksyttyjä rakennustapoja.
- Lattian pintamateriaalin soveltuminen lattialämmitykseen on varmistettava pintamateriaalin valmistajalta.
- Lämpökaapelia ei suositella asennettavaksi alle +5 °C lämpötilassa.
- Lämmittävä lattia ei saa peittää paksulla tai muuten hyvin lämpöä eristävällä matolla.
- Termostaatin anturi asennetaan suojaupotkeen, jonka kaaren on oltava niin loiva, että anturi voidaan tarvittaessa vaihtaa. Anturi asennetaan lämmityskaapelien väliin, siten että se ei kosketa kaapelia. Anturiputken pää on suljettava vesitiiviiksi.

YLEISIÄ SÄHKÖASENNUSOHJEITA

- Asennuksissa on käytettävä nimellistoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuoja+jytkintä.
- Lämmityksen ohjaukseen on käytettävä siihen soveltuva termostaattia.
- Lattialämmitysasennus on varustettava kaikkinapaisella, ylijännetuloukan III erotuslaitteella. Esimerkiksi Enston lattialämmitystermostaattien käyttökytkimet täytyvät tämän vaatimuksen. Erosuslaite voi olla ryhmäkohtainen tai kaikille lämmitysryhmille yhteeninen. Erosuslaiteen voi toimia myös ohjausvirrapiirissä sijaitseva käyttökytkin.

- Räjähdysvaarallisessa tilassa lämmityskaapelin kanssa samaan ryhmäjohtoon ei saa liittää muita kulu-tuskojeita.
- Lattialämmityskaapelin kunto on tarkistettava ennen valua ja sen jälkeen, mittaan malla kaapelin silmuk-karesistanssi (Rj) sekä syöttöjohtimien ja maajohtimen välinen eristysresistanssi (Re), katso sivu 3.
- Lämpökaapelia ei saa kytkeä päälle ennen kuin betoni tai tasoite on kovettunut riittävästi. Valmistajan ohjeita on noudatettava.

ASENNUSTODISTUS JA TAKUU

- Asennustodistuksen mittauspöytäkirja tulee täyttää asianmukaisesti ja huolellisesti. Asennustodistus ja tämä asennusohje on säilytettävä ja niiden on oltava käytettävissä myös asennuksen jälkeen.
- Ensto Finland Oy:n takuu voimassaolon edellytyksena on asianmukaisesti tehdyt johdin- ja eristysresis-tanssimittaukset sekä mittausten mukaan täytetty asennustodistus.
- Ensto lattialämmityskaapelien asennuksessa kosteisiin tiloihin edellytetään, että käytettävä vedeneristys voidaan mahdollisen vian sattuessa osakorjata / eheyttää.
- Ensto Tassu ja Tassu S lämpökaapeleiden takuuaiaka on 10 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 11 vuotta valmistuspäivästä. Valmistuspäivä on tuotteen arvokilvessä. Takuuehdot, katso tuotteen tuotekortti www.ensto.com.

Tekninen tuki: +358 200 29009

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

- Tuotteen pahvipakkauks soveltuu laitettavaksi sellaisenaan pahvinkeräykseen.
- Lattialämmitysjärjestelmän elinkaaren lopussa kaapelit, suojaputket ja elektronikkakomponentit on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia kierrätysohjeita noudattaen.

TASSU

Tassu lämpökaapeli on mitoitettu asennettavaksi lämmönjohtavuudeltaan betonin luokkaa olevaan väliaineeseen siten, että ne eivät joudu alittiiksi mekaaniselle rasitukselle.

Ei sovella asennettavaksi seinälle.

Lämpökaapelin metrikuormitus on noin 20 W/m.

Pienin asennusväli lämpökaapelille on 130 mm.

Tassu lämpökaapeliaasennuksen suurin sallittu neliöteho on 150 W/m².

ASENNUS BETONIRAKENTEISEEN LATTIAAN

YKSIVAIHEINEN VALU (kuva A1)

1. Tiivistetty sora
2. Lämmöneristys
3. Rakennuspaperi
4. Raudoitusverkko
 - » Kiinnitä lämpökaapeli suoraan raudoitusver-koon.
5. Lämpökaapeli
 - » Asennussyyvyys on n. 50 mm
6. Lattia-anturi suojaputkessa
 - » Sulje suojaputki vesitiiviiksi tulppala, teipillä tai vastaavalla.
7. Teräsbetonilattia
8. Kosteussulku (tarvittaessa)
9. Laattojen tartunta-aine
10. Askeläänieriste

11. Lattiamateriaali

- » Suorassa lämmityksessä kova, hyvin lämpöä johtava lattiamateriaali (esim. keraaminen laatta).
- » Varaavissa lämmityksissä eristävä lattiamateriaali (esim. parketti, korkki tai muovimatto).

12. Termostaatti

KAKSIVAIHEINEN VALU (kuva A2)

1. Tiivistetty sora
2. Lämmöneristys
3. Rakennuspaperi
4. Ensimmäinen betonivalu
5. Asennuslista
 - » Naulaa asennuslistat ensimmäisen valun päälle. Helpointa on kiinnittää listat ennen kuin betoni on täysin kuivunut.
6. Lämpökaapeli
 - » Betonilaatan pinta on puhdistettava huolel-lisesti ennen kaapelin asentamista.
7. Lattia-anturi suojaputkessa
 - » Sulje suojaputki vesitiiviiksi tulppala, teipillä tai vastaavalla.
8. Toinen betonivalu
 - » Toisen valun paksuus riippuu kaapelivalin-nasta, halutusta varausominaisuuksista ja lat-tiamateriaalista.
9. Kosteussulku (tarvittaessa)
10. Laattojen tartunta-aine

11. Askeläänieriste
12. Lattiamateriaali
 - » Suorassa lämmityksessä kova, hyvin lämpöä johtava lattiamateriaali (esim. keraaminen laatta).
 - » Varaavissa lämmityksissä eristävä lattiamateriaali (esim. parketti, korkki tai muovimatto).
13. Termostaatti

TASSU S

Tassu S lämpökaapeli on suunniteltu asennettavaksi saneerauksen yhteydessä vanhan lattiapinnan päälle, betonirakenteiseen lattiaan, kipsilevylattiaan tai puurakenteiseen lattiaan.

Ei sovellu asennettavaksi seinälle.

Lämpökaapelin metrikuormitus on noin 10 W/m.

Pienin asennusväli lämpökaapelille on 90 mm.

Tassu S lämpökaapeliasennuksen suurin sallittu neliöteho on 110 W/m².

ASENNUS VANHAN LATTIAN PÄÄLLE (kuva B)

1. Vanha pintamateriaali
 - » Valmistele vanha lattiapinta asennusta varten noudataan lattiapinnan valmistajan ohjeita.
2. Tartutakerros (Primeri)
 - » Saneerauslaasti levitetään valmistajan ohjeiden mukaan.
3. Lämmityskaapeli
 - » Asennussyyvyys on 20 - 30 mm.
4. Asennusteippi tai verkko
 - » Kaapeli voidaan kiinnittää betoni- ja laattalatian asennusteipin tai metallisen kiinnitysnauhan XBC1230 avulla.
 - » Kaapelin kiinnittämiseen voidaan käyttää myös verkkoa (esim. ohut metalliverkko noin 25x25mm). Kiinnitä kaapeli verkkoon muovisilla nippusiteillä vahingoittamatta kaapelia.
5. Lattia-anturi suojaaputkessa
 - » Sulje suojaaputki vesitiiviiksi tulpalla, teipillä tai vastaavalla.
6. Tasoite
 - » Tasoitten paksuus on 30-50mm käytettäessä kipsivalua, ja 20-30 mm käytettäessä betonia. Lämpökaapelin on oltava kauttaaltaan samanvoisessa materiaalissa.
7. Täyteaine (tarvittaessa)
8. Lattiamateriaali
9. Termostaatti

ASENNUS KIPSILEVYLATTIAAN (kuva C)

1. Kipsilevykerros
 - » Lattiarakenne tehtävä noudataen paikallisia rakennusmääräyksiä ja valmistajan ohjeita.
 - » Kaapeleiden alle tulee jättää ehjä kipsilevykerros jonka päälle suikaleet kiinnitetään.
2. Lämmityskaapeli
3. Lattia-anturi suojaaputkessa
 - » Sulje suojaaputki vesitiiviiksi tulpalla, teipillä tai vastaavalla.
4. Kipsilevysuikaleet
 - » Kiinnitä suikaleet alustaan valmistajan ohjeiden mukaan.
5. Urat lämmityskaapelille
 - » Kaapeli asennetaan uriin, jotka täytetään kiviainespohjaisella laastilla.
6. Tasoite
7. Kipsilevy
8. Kosteussulku (tarvittaessa)
9. Laattojen tartunta-aine (tarvittaessa)
10. Lattiamateriaali
11. Termostaatti

ASENNUS PUURAKENTEISEEN LATTIAAN (kuva D)

1. Lämpöeristyks
2. Alumiinifolio
 - » Alumiinifolio levitetään eristeen päälle parantamaan lämmön siirtymistä.
3. Kiinnitysverkko
 - » Kiinnitysverkko levitetään koolausten väliin kaapelin kiinnittämistä varten.
4. Lämmityskaapeli
 - » Lämpökaapelin etäisyys lattiamateriaalista vähintään 30mm
5. Lattia-anturi suojaaputkessa
 - » Asenna anturi suojaaputkeen koolaukseen ja lattiamateriaalin liitoskohdassa siten, ettei anturi kosketa kaapelia.
6. Koolausten ylijys
 - » Ylijyksikohdat lovetaan väljäksi, esim. 40x25 mm, ottaen huomioon myös rakenteen kestävyyss.
 - » Aseta metallilevy palosuojaksi kohtiin, missä kaapeli liittää juoksun.
7. Lattialaudoitus
 - » Lattiamateriaalin on sovelluttava lattialämmitykseen, varmista asia lattiamateriaalin valmistajalta.
8. Termostaatti
 - » Tarvittaessa on käytettävä ylikuumenemis-suojaa.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- *Monteringen får utföras endast av en elinstallatör med tillräcklig kompetens.*
- *Läs installationsanvisningen noggrant innan du påbörjar installationsarbetet.*
- *Installationen skall utföras enligt nationella föreskrifter för elinstallationer.*
- *Informationen i denna bruksanvisning undantar på inget sätt användarens ansvar att följa all tillämplig lagstiftning och säkerhetsstandarder.*

PLANERING

- Planer och ritningar måste göras angående installation av värmekablar. Båda görs av en kvalificerad elektro-ingenjör eller eldesigner. Tillverkarens instruktioner och branchens föreskrifter och anvisningar måste följas.
- I arbetsritningen måste följande uppgifter anges:
 - » kabeltyp, -effekt och -längd
 - » installationsmellanrum samt området där kabeln installerats
- Arbetsritningarna måste följas så noggrant som möjligt och ändringarna måste ritas in i slutritningen.

ALMÄNNA INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Värmekabeln får inte avkortas och dess ändanslutningar får inte utsättas för dragpåkänning.
- Värmekabeln får inte monteras under fast inredning.
- Det är förbjudet att slå in spik eller att borra i de ytor som försätts med värmekabel.
- Det är förbjudet att gå på värmekabeln eller utsätta värmekabeln eller dess ändanslutningar för mekanisk belastning.
- Värmekabeln får inte installeras i ett klass 0 utrymme.
- I väutrymmen säkerställ att fuktisoleringen sker enligt lokala byggregler.
- Värmekabeln måste vara i ett likvärdigt material ifråga om värmeledningsförmåga. Värmekabelslingorna får inte vidröra eller korsa varandra eller kallkabeln.
- Kabelns skarv- och ändstycket måste placeras i likvärdigt material som värmekabeln. De får inte böjas och de måste fästas tillräckligt nära underlaget. Kabelns kalla ändstycce måste skyddas med ett installationsrör.
- Värmekabeln får inte dras genom värmeisoleringen, med undantag kallkabeln.
- Värmekabeln får inte korsa en rörlig fog och inte heller områden där betongplattan kan brista eller överhettas.
- Värmekabeln får inte installeras i områden där det finns risk för värmekabeln överhettning. Avståndet till bastuugn, värmelagrande eldstad eller annan värmekälla måste vara minst 0,5 m.
- Golvmaterialen och golvkonstruktionen måste följa tillverkarens anvisningar och godkända byggmetoder.
- Ytmaterialets lämplighet för golvvärme måste kontrolleras hos materialtillverkaren.
- Det rekommenderas att värmekabeln inte installeras i temperaturer under +5 °C.
- Golvet som uppvärms får inte täckas med en tjock matta eller en matta med god värmeisoleringförmåga.
- Termostatgivaren måste installeras i ett skyddsör. Rörets böjradie skall vara så stor att givaren vid behov kan bytas senare. Givaren måste placeras mellan värmekablarna så att den inte vidrör kabeln. Givarröret måste stängas vattentätt.

ALLMÄNNA ELEKTRISKA INSTALLATIONSANVISNINGAR

- En jordfelsbrytare med nominell strömstyrka på 30 mA måste användas i installationer.
- En lämplig termostat måste användas för att styra värmning.
- Golvvärmeanläggningen måste förses med en allpolig, överspänningsskärm III avskiljningsanordning. Till exempel Enstos golvtermostaters brytare uppfyller dessa krav. Avskiljningsanordningen kan vara antingen en gemensam strömtällare för alla värmevärmegruupper eller en gruppströmtällare. En strömtällare som är ansluten till styrkretsen kan också fungera som avskiljningsanordning.
- I explosionsfarliga utrymmen får inte andra bruksföremål anslutas till samma grupp ledning som värmekabeln.

- Skicket på värmekabeln måste kontrolleras före och efter gjutning genom att mäta värmekabelns slingresistans (R_j) och isoleringsresistans (R_e) mellan strömförsljningsledningarna och jordkabeln, se figuren på sidan 4.
- Värmekabeln får inte slås på innan betongen eller avjämningsmassan har hårdnat tillräckligt. Tillverkarens anvisningar måste följas.

INSTALLATIONSPROTOKOLL OCH GARANTI

- Mätningstabellen i installationsprotokollet måste fyllas i noggrant. Installationsprotokollet och denna installationsanvisning måste sparas och finnas tillgänglig också efter installationen.
- Förutsättning för giltigheten av Ensto Finland Oy:s garanti är vederbörligt gjorda värmekabelns slingresistans (R_j) och isoleringsresistans (R_e) mätningar och enligt dessa mätningar ifyllt installationsprotokoll.
- Ett krav då Ensto golvvärmekablar installeras i våtutrymmen är att fuktisoleringen som används kan delvis korrigeras / defragmenteras om ett potentiellt fel uppstår.
- Garantitiden för Ensto Tassu och Tassu S värmekablar är 10 år räknad från inköpsdagen, dock högst 11 år från tillverkningsdagen. Tillverkningsdatum finns på märketiketten. Garantivillkoren, se produktkortet www.ensto.com.

Teknisk hjälp: +46 8 556 309 00

MILJÖSYNPUNKTER

Produktens pappemballage är lämplig för återvinning.

När golvvärmesystemet är i slutet av livscykeln måste kablar, skyddsör och elektroniska komponenter kasseras enligt lokala riktlinjer för återvinning.

TASSU

Tassu värmekabeln är avsedd för installation i material vars värmeförståndsförhållanden är i klass med betong så att värmekabeln inte utsätts för mekanisk belastning. Kabelns effekt är ungefär 20 W/m.

Det minsta installationsmellanrum för kabeln är 130mm.

Den maximala effekten per kvadratmeter för Tassu värmekabel installationen är 150 W/m².

INSTALLATION I BETONGGOLV

ETT-STEG GJUTNING (Bild A1)

1. Packat grus
2. Värmeisolering
3. Byggpapp
4. Armerad betongplatta
» Fäst värmekabeln direkt i armeringsnätet.
5. Värmekabel
6. Golvsensor i skyddsör
» Stäng givarröret vattentätt med en plugg, tejp eller liknande.
7. Betonggolv
8. Fuktpärr (vid behov)
9. Häftskikt
10. Stegljudisolering

Golvmaterial

- » Vid direkt uppvärmning hårt material med god värmeförståndsförhållanden, (t.ex. keramiska plattor).
- » Vid ackumulerande uppvärmning isolerande material (t.ex. parkett, kork eller plastmatta).

Termostat

TVÅ-STEG GJUTNING (Bild A2)

1. Packat grus
2. Värmeisolering
3. Byggpapp
4. Första betonggjutning
5. Installationslist
» Spika installationslisten på den första gjutningen. Detta lyckas bäst innan betongen helt har stelnat.
6. Värmekabel
» Betongplattans yta bör rengöras omsorgsfullt innan värmekabeln rullas ut.
7. Golvsensor i skyddsör
» Stäng givarröret vattentätt med en plugg, tejp eller liknande.
8. Andra betonggjutning
» Tjockleken av den andra gjutningen beror på den valda värmekabeln, de önskade ackumulerande egenskaperna och golvmaterialet.

9. Fuktspärr (vid behov)
10. Häftskikt
11. Stegljudisolering
12. Golvmaterial
 - » Vid direkt uppvärmning hårt material med god värmeförmedlingsförmåga, (t.ex. keramiska plattor)
 - » Vid ackumulerande uppvärmning isolerande material (t.ex. parkett, kork eller plastmatta)
13. Termostat

TASSU S

Tassu S värmekabeln är avsedd för installation vid sanering ovanpå gamla golv, i gipsskivegolv eller i trägolv.

Kabelns effekt är ungefär 10 W/m.

Det minsta installationsmellanrum för kabeln är 90mm.

Den maximala effekten per kvadratmeter för Tassu S värmekabel installationen är 110 W/m².

INSTALLATION PÅ GAMMALT GOLV (Bild B)

1. Gammalt ytmaterial
 - » Förbered den gamla golvytan enligt tillverkarens anvisningar.
2. Fästskikt (Primer)
 - » Saneringsbruk sprids enligt tillverkarens anvisningar.
3. Värmekabel
 - » Installationsdjupet är 20-30 mm.
4. Installationstejp eller näť
 - » Kabeln kan fästas i betong- eller kakelgolvet med installationstejp eller
 - » Också ett näť kan användas (t.ex. näť av tunn tråd ca 25x25 mm). Fäst kabeln och nättet med smältslim eller liknande.
5. Golvsensor i skyddsrör
 - » Stäng givarröret med tejp eller liknande.
6. Avjämningsmassa för golvvärme
 - » Avjämningsmassans tjocklek är 30–50 mm när gips används, och 20–30 mm vid användning av betong. Massan måste täcka hela kabeln.
7. Utjämningsmassa (vid behov)
8. Golvmaterial
9. Termostat

INSTALLATION I GOLV AV GIPSSKIVOR (Bild C)

1. Gipsskiva
 - » Skall göras enligt nationella byggregler och tillverkarens anvisningar. Ett intakt lager av gipsskivor måste lämnas under kablarna. Remsor av gipsskivor skall fästas på detta.
2. Värmekabel
3. Golvsensor i skyddsrör
 - » Stäng givarröret med tejp eller liknande.
4. Bitar av gipsskivor
 - » Fäst bitarna i underlaget.
5. Skåror för värmekabeln
 - » Kabeln placeras i skårorna, som fylls med stenbaserat bruk.
6. Utjämningsmassa
7. Gipsskiva
8. Fuktspärr (vid behov)
9. Häftskikt (vid behov)
10. Golvmaterial
11. Termostat

INSTALLATION I TRÄGOLV (Bild D)

1. Värmeisolering
2. Aluminiumfolie
 - » Aluminiumfolien kan breds ut på värmeisoleringen för att förbättra värmefördelning.
3. Bindnät
 - » Bindnätet breds ut mellan golvreglarna för att fästa kabeln.
4. Värmekabel
5. Golvsensor i skyddsrör
 - » Montera sensorn i ett skyddsrör vid anslutningspunkten av golvreglarna och golvmaterial så att sensorn inte vidrör kabeln.
6. Övergång mellan reglar
 - » Korsningspunkterna urholkas väl, t.ex. 40x25 mm. Vid urholkningen bör konstruktionens bärformåga också beaktas.
 - » Placera en metallplatta som brandskydd på ställen där kabeln överstiger reglarna.
7. Golvmaterial
 - » Golvmaterialet skall lämpa sig för golvvärme, kontrollera med tillverkaren.
8. Termostat
 - » Ett överhettningsskydd bör användas vid behov.

SAFETY INSTRUCTIONS

- *Installation must only be carried out by an electrician with the appropriate qualifications.*
- *Read the installation instructions carefully before starting the installation work.*
- *Installations of heating cables must comply with the national safety regulations, rules and restrictions.*
- *The information provided in this manual in no way exempts the user of responsibility to follow all applicable codes and safety standards.*

PLANNING

- Plans and working drawings must be made of the installation of the heating cables. Both must be made by a suitably qualified electrical contractor or electrical designer in accordance with the manufacturer's instructions and in compliance with industry rules and regulations.
- The working drawings must show the following:
 - » the cable type, rating and length
 - » the laying distance and the area in which the heating cable is installed
- Working drawings must be complied as precisely as possible and changes must be indicated on the final drawings.

GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Heating cables must not be shortened and there must not be any tension on the connectors at the cable ends.
- Heating cables must not be installed under fixed structures like closets.
- It is not allowed to nail or drill a floor in which a heating cable has been installed.
- It is not allowed to step on the heating cable and the heating cable or the connectors at the cable ends must not be subjected to any mechanical stress.
- The heating cable must not be installed in a class 0 space.
- In wet areas ensure, that the waterproofing is made according to local building regulations.
- The heating cable must be installed in a medium of equal thermal conductivity over the whole installation area. The heating cable must not touch or overlay itself or the cold cable at any point.
- The joint to cold lead and cable termination have to be in the same medium as the heating cable. They must not be bent and they must be fixed sufficiently close to the base or reinforcement mesh. The cold lead must be protected with a conduit.
- The heating cable must not be passed through the thermal insulation, exception the cold lead.
- The heating cable must not cross a construction joint or be laid in an area where there is a danger of the slab cracking or overheating.
- The heating cable must not be installed in areas where there is a danger of overheating. The distance to a sauna stove, heat storing fire place or other radiant must exceed 0,5m.
- The floor materials and structures must comply with the manufacturer's instructions and approved building methods.
- The suitability of the floor material for underfloor heating must be ensured with the manufacturer.
- Installation of heating cables is not recommended in temperatures below +5°C.
- The floor to be heated must not be covered with a thick or otherwise well insulating carpet.
- The thermostat sensor is installed in a protective tube. The curve in the tube must be so gentle that the sensor can be replaced, if necessary. The sensor must be positioned between the heating cables so that it does not touch the cable. The end of the sensor tube must be made watertight.

GENERAL ELECTRICAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

- A fault current switch with a nominal operating current of max. 30 mA must be used in installations.
- A suitable thermostat must be used to control the heating.
- The floor heating installation must be provided with an all-pole, overvoltage class III separating device. For example, Ensto's floor heating thermostat switches meet this requirement. The separating device

may be collective or common for all heating groups. An operating switch located in the control circuit can also serve as a separating device.

- In premises where there is an explosion hazard, other consumer appliances must not be connected to the same branch circuit.
- The condition of the heating cable must be inspected before and after casting by measuring the cable resistance (R_j) as well as the insulation resistance (R_e) between the supply wires and the earth wire, see figure on page 3.
- The heating cables must not be switched on before the concrete screed has dried out. Follow the concrete screed manufacturer's instructions.

INSTALLATION PROTOCOL AND WARRANTY

- The Installation protocol must be completed properly and carefully. The installation protocol and these installation instructions must be stored in a safe location so as to be available after installation.
- Proper heating cable loop resistance (R_j) and insulation resistance (R_e) measurements as well as accordingly completed installation protocol is required for validating Ensto Finland Oy's warranty.
- In the installation of the Ensto heating cables into wet areas it is required that the water insulation that is used can be partly corrected / defragmented in the event of a possible defect.
- The warranty period for Ensto Tassu and Tassu S heating cables are 10 years from the date of purchase but no longer than 11 years from the date of manufacture. The manufacture date is located on the rating label. Warranty terms, see the product card www.ensto.com.

ENVIRONMENTAL ASPECTS

- The product's cardboard packing is suitable for recycling.
- When underfloor heating system is at the end of the life cycle the cables, conduits and electronic components must be disposed of properly according to local recycling guidelines.

TASSU

The Tassu heating cable is designed for installation in a medium with thermal conductivity of the same quality as that of concrete, in such a manner that the heating cable is not exposed to mechanical stress.

The heating cable is not suitable for mounting on a wall.

The cable loading is approx. 20 W/m.

The minimum laying distance for the Tassu heating cable is 130 mm.

The maximum power per square meter for the Tassu heating cable installation is 150 W/m².

INSTALLATION IN CONCRETE STRUCTURES

1-STAGE CASTING (Fig. A1)

1. Compacted gravel
2. Thermal insulation
3. Construction paper
4. Reinforcement mesh
 - » Attach the heating cable directly to the reinforcement mesh.
5. Heating cable
 - » Installation depth is approx. 50 mm.
6. Floor sensor in protective tube
 - » Close the protective tube watertight with a plug, tape or similar.
7. Reinforced concrete floor slab

8. Damp proofing (if necessary)
9. Ceramic tile adhesive
10. Soundproofing
11. Flooring material
 - » In direct heating hard, thermally conductive (e.g. ceramic tile).
 - » In storage heating, thermally insulating (e.g. parquet, cork or vinyl flooring).
12. Thermostat

2-STAGE CASTING (Fig. A2)

1. Compacted gravel
2. Thermal insulation
3. Construction paper
4. First casting
5. Fixing strip
 - » Nail the fixing strip to the base casting. It is easiest to attach the strip before the concrete is fully set.
6. Heating cable
 - » The surface of the slab must be cleaned thoroughly before the cable is spread out.
7. Floor sensor in protective tube
 - » Close the protective tube watertight with a plug, tape or similar.
8. Second casting
 - » The thickness of the second casting depends on the selected heating cable, desired storage characteristics and the flooring material.

9. Damp proofing (if necessary)
10. Ceramic tile adhesive
11. Soundproofing
12. Flooring material
 - » In direct heating hard, thermally conductive (e.g. ceramic tile).
 - » In storage heating, thermally insulating (e.g. parquet, cork or vinyl flooring).
13. Thermostat

TASSU S

Tassu S heating cable is designed for renovation installation on top of old floors, in concrete structures, on a plasterboard or in a wooden structure floor.

The heating cable is not suitable for mounting on a wall

The cable loading is approx. 10 W/m.

The minimum laying distance for the Tassu S heating cable is 90 mm.

The maximum power per square meter for the Tassu S heating cable installation is 110 W/m².

INSTALLATION ON TOP OF AN OLD FLOOR (Fig. B)

1. Old flooring
 - » Prepare the old flooring according to the flooring manufacturer's instructions.
2. Adhesion layer (Primer)
 - » A renovation plaster is spread according to the manufacturer's instructions.
3. Heating cable
 - » Installation depth is 20-30 mm
4. Installation tape or mesh
 - » A cable can be attached to a concrete and slab floor with installation tape or with cable fixing strip XBC1230.
 - » Also a mesh (e.g. a thin wire mesh, approx. 25x25 mm) can be used. Attach the heating cable to the mesh with cable ties. Be careful not to damage the heating cable.
5. Floor sensor in protective tube
 - » Close the protective tube watertight with a plug, tape or similar.
6. Screed
 - » Screed thickness is 30-50 mm when using gypsum, and 20-30 mm when using concrete.
 - » The heating cable must be installed in a medium of equal thermal conductivity over the whole installation area.
7. Filler (if necessary)
8. Flooring material
9. Thermostat

INSTALLATION IN PLASTERBOARD FLOORS (Fig. C)

1. Plasterboard layer
 - » To be made according to local building regulations and manufacturer's instructions.
 - » An intact layer of plasterboard must be left under the cables. Additional strips of plasterboard will be attached to this.
2. Heating cable
3. Floor sensor in protective tube
 - » Close the protective tube watertight with a plug, tape or similar.
4. Plasterboard strips
 - » Attach the strips to the base according to manufacturer's instructions.
5. Grooves for heating cable
 - » The cable is laid in the grooves, which are filled with a stone-based plaster.
6. Filler
7. Plasterboard
8. Damp proofing (if necessary)
9. Ceramic tile adhesive (if necessary)
10. Flooring material
11. Thermostat

INSTALLATION IN WOODEN STRUCTURES (Fig. D)

1. Thermal insulation
2. Aluminium foil
 - » Aluminium foil is spread over the insulation to improve heat conduction.
3. Attachment mesh
 - » A mesh is spread between the fixing battens to attach the cable.
4. Heating cable
 - » Minimum distance to the flooring material is 30 mm.
5. Floor sensor in protective tube
 - » Install the sensor at the floor joint and floor material connection point without touching the cable.
6. Crossing the fixing battens
 - » The crossing points are notched to make them loose, e.g. 40x30 mm; the durability of the structure must also be taken into consideration.
 - » For flame proofing place a protective metal plate where the cables crosses the runner.
7. Flooring material
 - » Flooring material must be suitable for underfloor heating, ask the manufacturer of the flooring material.
8. Thermostat
 - » A thermal cut-out must be used if necessary.

CÂBLES CHAUFFANTS TASSU ET TASSU S

CONSIGNES DE SECURITE

- *L'installation ne doit être effectuée que par un électricien disposant des compétences nécessaires.*
- *Veuillez lire attentivement les instructions d'installation avant d'entamer les travaux d'installation.*
- *L'installation des câbles chauffants doit satisfaire aux réglementations nationales en matière de sécurité.*
- *Les informations fournies dans ce manuel n'exemptent aucunement l'utilisateur de sa responsabilité de respecter tous les codes et normes de sécurité locaux.*

PLANIFICATION

- Des croquis et plans d'exécution doivent être effectués pour l'installation de la trame chauffante. Les deux doivent être réalisés par un entrepreneur-électricien ou un électrotechnicien dûment qualifié conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des normes et réglementations du secteur.
- Les plans d'exécution doivent indiquer ce qui suit :
 - » Le type, le calibre et la longueur du câble
 - » La distance d'espacement ainsi que la zone dans laquelle le câble chauffant est installé.
- Les plans d'exécution doivent être, dans la mesure du possible, suivis au pied de la lettre et toute modification doit être indiquée sur les schémas finaux.

INSTRUCTIONS GENERALES D'INSTALLATION

- Les câbles chauffants ne doivent pas être raccourcis et il ne doit y avoir aucune tension sur les connecteurs aux extrémités des câbles.
- Les trames chauffantes ne doivent pas être installées sous des structures fixes telles que des armoires, placards, etc.
- Il n'est pas permis de clouer ou percer un sol sur lequel une trame chauffante a été installée.
- Il est interdit de marcher sur le câble de la trame chauffante. Le câble chauffant ou les connecteurs situés aux extrémités du câble ne doivent être soumis à aucun effort mécanique.
- La trame chauffante ne doit pas être installée dans un espace de classe 0.
- Dans des zones humides, vérifiez que l'étanchéité est effectuée conformément aux réglementations de construction locales.
- La trame chauffante doit être installée sur un support doté d'une conductivité thermique identique pour l'intégralité de la zone d'installation. Le câble chauffant ne doit à aucun moment se toucher ou se superposer ou toucher ou recouvrir le câble froid.
- Le joint vers l'entrée froide et la terminaison de câble doivent se trouver sur le même support que le câble chauffant. Ils ne doivent pas être courbés et doivent être suffisamment proches de la base ou du treillis de renfort. L'entrée froide doit être protégée par un conduit.
- Le câble chauffant ne doit pas passer par l'isolation thermique, à l'exception de l'entrée froide.
- Le câble chauffant ne doit pas traverser un joint de construction ou reposer sur une zone où le carrelage risque de se fissurer ou de subir une surchauffe.
- Le câble chauffant ne doit pas être installé dans des zones où il existe un risque de surchauffe. La distance jusqu'à un poêle de sauna, un insert de cheminée ou toute autre source d'énergie radiante doit être supérieure à 0,5 m.
- Les matériaux et structures du plancher doivent satisfaire aux instructions du fabricant et aux techniques de construction homologuées.
- La pertinence du matériau mis au sol pour le chauffage au sol doit être consultée avec le fabricant.
- L'installation de ThinMat n'est pas recommandée à des températures inférieures à +5 °C.
- Le sol à chauffer ne doit pas être recouvert d'un tapis épais ou bien isolé.
- La sonde du thermostat est installée dans une gaine de protection. La courbe de la gaine doit être assez légère pour que la sonde puisse être, si besoin, remplacée. La sonde doit être placée entre les câbles chauffants de façon à ne pas toucher le câble. L'extrémité de la gaine de la sonde doit être fermée hermétiquement.

INSTRUCTIONS GENERALES D'INSTALLATION ELECTRIQUE

- Un disjoncteur différentiel doté d'une courant de service nominal de 30 mA max. doit être utilisé dans les installations.
- Un thermostat adapté doit être utilisé pour contrôler le chauffage.
- L'installation de chauffage au sol doit être fournie avec un séparateur doté d'une catégorie de surtension de classe III agissant sur tous les pôles. Par exemple, les thermostats pour chauffage au sol d'Ensto remplissent ce critère. Le séparateur peut être collectif ou commun à tous les groupes de chauffage. Un interrupteur de commande situé dans le circuit de commande peut également servir de séparateur.
- Dans des locaux où il y a risque d'explosion, il ne faut pas brancher d'autres appareils ménagers au même circuit de dérivation.
- L'état du câble chauffant doit être contrôlé avant et après le coulage en mesurant la résistance du câble (R_j) et la résistance d'isolement (R_e) entre les fils d'alimentation et le câble de terre, se reporter à la figure de la page 3.
- Les câbles chauffants ne doivent pas être branchés tant que la chape en béton n'est pas sèche. Veuillez suivre les instructions du fabricant de la chape en béton.

PROTOCOLE D'INSTALLATION ET GARANTIE

- Le protocole d'installation doit être réalisé correctement et attentivement. Le protocole d'installation et les présentes instructions d'installation doivent être conservés dans un lieu sûr de façon à pouvoir être disponibles une fois l'installation terminée.
- Les bonnes mesures de la résistance de boucle (R_j) du câble chauffant et de la résistance d'isolement (R_e) ainsi qu'un protocole d'installation rempli en conséquence sont requis pour valider la garantie d'Ensto Finland Oy.
- En cas d'installation de câbles chauffant Ensto dans des zones humides, il est exigé que l'isolation d'eau qui est utilisée puisse être séparément corrigée / défragmentée en cas de possible défaut.
- La période de garantie du câble chauffant Tassu et Tassu S d'Ensto est de 10 ans à compter de la date d'achat, mais ne peut dépasser 11 ans après la date de fabrication. La date de fabrication se trouve sur l'étiquette signalétique. Pour les conditions de garantie, reportez-vous à la fiche produit www.ensto.com.

Support technique: +334 68 57 20 20

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

- Le carton d'emballage du produit peut être recyclé.
- Une fois que le système de chauffage au sol arrive au terme de son cycle de vie, les câbles, les conduits et les composants électroniques doivent être mis au rebut conformément aux directives de recyclage locales.

TASSU

Le câble chauffant Tassu est conçu pour installation dans un milieu avec une conductivité thermique de la même qualité que le béton, de sorte que le câble chauffant ne soit pas exposé à un stress mécanique. Le câble chauffant n'est pas adapté pour montage à mur.

La puissance du câble est d'environ 20W/m.

La distance minimum de pose pour un câble chauffant Tassu est de 130 mm.

La puissance surfacique maximale pour l'installation d'un câble chauffant Tassu est de 150 W/m².

INSTALLATION DANS UNE STRUCTURE BETON

COULEE EN 1 ETAPE (Fig. A1)

1. Gravier compacté
2. Isolant thermique

3. Papier de construction
4. Armature de renforcement
 - » Attacher le câble chauffant directement sur l'armature de renforcement.
5. Câble chauffant
 - » La profondeur d'installation est d'environ 50 mm.
6. Capteur de sol dans son tube de protection
 - » Veuillez fermer la gaine de protection étanche avec un bouchon, du scotch ou un élément similaire.
7. Dalle en béton armé
8. Etanchéité (si nécessaire)
9. Adhésif pour carreaux en céramique
10. Isolant phonique
11. Revêtement de sol
 - » En chauffage direct, conducteur thermique (par exemple, carreaux en céramique)

- » En chauffage accumulateur isolant thermique (par exemple, parquet, plancher liège ou vinyle)
12. Thermostat
- COULEE EN 2 ETAPES (Fig. A2)**
1. Gravier compacté
 2. Isolant thermique
 3. Papier de construction
 4. Première coulée
 5. Bande de fixation
 - » Fixer la bande de fixation sur la coulée de base. Il est plus facile de fixer la bande avant que le béton n'est complètement pris
 6. Câble chauffant
 - » La surface doit être complètement nettoyée avant que le câble ne soit posé
 7. Capteur de sol dans son tube de protection
 - » Veuillez fermer la gaine de protection étanche avec un bouchon, du scotch ou un élément similaire.
 8. Deuxième coulée
 - » L'épaisseur de la deuxième coulée dépend du câble chauffant sélectionné, de la caractéristique de stockage souhaitée ainsi que du matériel utiliser au sol.
 9. Etanchéité (si nécessaire)
 10. Adhésif pour carreaux en céramique
 11. Isolant phonique
 12. Revêtement de sol
 - » En chauffage direct, conducteur thermique (par exemple, carreaux en céramique)
 - » En chauffage accumulateur isolant thermique (par exemple, parquet, plancher liège ou vinyle)
 13. Thermostat

TASSU S

Le câble chauffant Tassu S est conçu pour des projets de rénovations/installations sur de vieux planchers, des structures en béton, en plâtre ou bien en bois.

Le câble chauffant n'est pas adapté pour montage à mur.

La puissance du câble est d'environ 10W/m.

La distance de pose minimale pour les câbles chauffants Tassu S est de 90 mm.

La puissance surfacique maximale pour une installation de Tassu S est de 110 W/m².

INSTALLATION PAR-DESSUS UN SOL EXISTANT (Fig. B)

1. Ancien sol
 - » Préparer l'ancien sol conformément aux instructions du fabricant du revêtement
2. Couche adhésive (apprêt)

- » Une couche de rénovation est étalée conformément aux instructions du fabricant.
3. Câble chauffant
 - » Profondeur d'installation de 20-30 mm
4. Bande ou maille d'installation
 - » Un câble peut être attaché sur du béton ou bien un dalle de plancher avec du scotch d'installation ou bien avec une bande de fixation pour câble XBC1230.
 - » Un engrènement (par ex. un engrènement peu épais de 25x25mm) peut être utilisé. Veuillez attacher le câble chauffant à l'engrènement à l'aide d'attaches de câble. Veuillez à ce que le câble chauffant ne soit pas endommagé.
5. Capteur de sol dans son tube de protection
 - » Veuillez fermer la gaine de protection étanche avec un bouchon, du scotch ou un élément similaire
6. Chape
 - » L'épaisseur de la chape est de 30-50 mm lorsque vous utilisez du gypse, et de 20-30mm lorsque vous utilisez du béton.
 - » Le câble chauffant doit être installé dans un milieu dans lequel la conductivité thermique est égale sur la zone d'installation entière
7. Remplissage (si nécessaire)
8. Revêtement de sol
9. Thermostat

INSTALLATION SUR DES SOLS EN PLACOPLATRE (Fig. C)

1. Couche de Placoplatre
 - » Doit être réalisée conformément à la réglementation nationale et aux instructions du fabricant.
 - » Une couche intacte de Placoplatre doit être laissée sous les câbles. Des plaques de placoplatre supplémentaires y seront fixées.
2. Câble chauffant
3. Capteur de sol dans son tube de protection
 - » Veuillez fermer la gaine de protection étanche avec un bouchon, du scotch ou un élément similaire
4. Plaques de Placoplatre
 - » Veuillez attacher les bandes à la base conformément aux instructions du fabricant.
5. Rainures pour le câble chauffant
 - » Le câble est posé dans les rainures qui sont ensuite remplis avec du plâtre.
6. Remplissage
7. Placoplatre
8. Etanchéité (si nécessaire)
9. Adhésif pour carreaux en céramique (si nécessaire)

10. Revêtement de sol
11. Thermostat

INSTALLATION SUR STRUCTURES BOIS (Fig. D)

1. Isolant thermique
2. Papier aluminium
 - » Du papier aluminium est disposé sur l'isolation pour améliorer la conduction thermique.
3. Maille d'attache
 - » Une maille est déposée entre les lattes de fixation pour attacher le câble.
4. Câble chauffant
 - » La distance minimale séparant le câble chauffant du matériel du sol doit être de 30 mm.
5. Capteur de sol dans son tube de protection
 - » Installer le capteur au joint de sol et à la con-

nexion du matériau de joint sans toucher le câble chauffant

6. Traversée des lattes de fixation
 - » Les points de croisement sont cannelés pour les rendre lâches par exemple 40x30mm ; la durabilité de la structure doit être prise en compte.
 - » Pour les zones anti-incendie, une plaque de métal protectrice où les câbles traversent
7. Revêtement de sol
 - » Le matériau de revêtement doit être adapté au chauffage par le sol, interroger aux fabricants du revêtement de sol
8. Thermostat
 - » Un dispositif de protection thermique doit être utilisé si nécessaire.

DEU

ALLGEMEINES

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- *Die Installation darf nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.*
- *Bitte lesen Sie sich die Installationsanweisungen genau durch, bevor Sie mit den Installationsarbeiten beginnen.*
- *Bei der Installation von Heizleitern sind die nationalen Sicherheitsrichtlinien, -vorschriften und -beschränkungen zu beachten.*
- *Die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen befreien den Benutzer nicht von seiner Pflicht, alle anwendbaren Gesetzesbestimmungen und Sicherheitsstandards zu befolgen.*

PLANUNG

- Es sind Pläne und Arbeitsskizzen zur Installation der Heizkabel anzufertigen. Beides ist durch einen ausreichend qualifizierten Elektriker oder Elektrotechniker in Übereinstimmung mit der Herstelleranleitung und unter Berücksichtigung der Richtlinien und Vorschriften des Sektors auszuführen.
- Die Arbeitsskizzen müssen folgende Angaben enthalten:
 - » Heizkabeltyp, Bewertung und Länge;
 - » Installationsabstand und -bereich, in dem das Heizkabel verlegt wird.
- Die Arbeitsskizzen sind so genau wie möglich zu erstellen und eventuelle Änderungen sind in den abschließenden Skizzen aufzuführen.

ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNG

- Das Heizkabel darf nicht gekürzt werden und es darf keine Spannung an den Steckverbindern der Kabelenden anliegen.
- Das Heizkabel darf nicht unter festinstallierten Strukturen wie Toiletten installiert werden.
- Auf einem Boden mit verlegten Heizmatten dürfen weder Nägel eingeschlagen noch Bohrlöcher gebohrt werden.
- Es ist verboten auf das Heizkabel zu treten und die Heizkabel sowie die Steckverbinder an den Kabelenden dürfen keiner mechanischen Belastung ausgesetzt werden.
- Das Heizkabel darf nicht in einem Raum der Klasse 0 installiert werden.
- In Feuchtbereichen darauf achten, dass die Abdichtung so durchgeführt wird, wie es die örtlichen Bau-richtlinien vorsehen.
- Das Heizkabel ist so zu verlegen, dass eine gleichmäßige Wärmeleitung im gesamten Installationsbereich gewährleistet wird. Das Heizkabel darf das Kaltkabel an keinem Punkt berühren oder auf ihm aufliegen.

- Der Anschluss für Kaltende und Kabelende muss dieselben Abmessungen aufweisen. Sie dürfen nicht gebogen werden und sind genügend nahe an der Basis oder an der Bewehrungsmatte zu befestigen. Das Kaltende muss mit einem Isolierrohr geschützt werden.
- Das Heizkabel darf mit Ausnahme des Kaltendes nicht durch die Wärmeisolierung geführt werden.
- Das Heizkabel darf nicht über eine Baufuge geführt werden oder auf einem Bereich aufliegen, in dem Haarrisse des Baumaterials oder eine Überhitzung entstehen können.
- Das Heizkabel darf nicht in Räumen installiert werden, in denen die Gefahr einer Überhitzung besteht. Der Abstand zwischen Saunaofen, Wärmespeicher oder einer anderen Hitzequelle muss mindestens 0,5 m betragen.
- Das Bodenmaterial und der Aufbau müssen die Anforderungen in der Herstelleranleitung erfüllen und den genehmigten Bauausführungsrichtlinien entsprechen.
- Die Eignung des Bodenmaterials für die Fußbodenheizung ist mit dem Hersteller zu klären.
- Die Installation von Heizkabeln wird bei Temperaturen unter + 5 °C nicht empfohlen.
- Der zu beheizende Boden ist mit einem dicken oder gut isolierenden Teppich zu bedecken.
- Der Sensor des Thermostats ist in einem Schutzschlauch zu installieren. Die Kurve am Boden des Schutzrohrs des Thermostatsensors muss so geformt sein, dass das Kabel ggf. ersetzt werden kann. Der Sensor ist so zwischen den Heizleitern zu installieren, dass er diese nicht berührt. Das Ende des Schutzschlauchs ist wasserdicht abzudecken.

ALLGEMEINE ELEKTRISCHE INSTALLATIONSANLEITUNG

- Die Installation ist mit einem Fehlerstromschutzschalter auszustatten, der einen Nennstrom von maximal 30 mA aufweist.
- Zur Steuerung der Heizung ist ein geeigneter Thermostat zu verwenden.
- Die Fußbodenheizungsinstallation ist mit einem allpoligen Überspannungstrennschalter der Klasse III auszustatten. Die Thermostatschalter für Fußbodenheizungen von Ensto erfüllen diese Anforderung. Diese Trennvorrichtung kann kollektiv oder allen Heizgruppen gemeinsam sein. Ein EIN-/AUS-Schalter im Steuerkreislauf kann auch als Trennvorrichtung dienen.
- In Räumen, in denen Explosionsgefahr besteht, sind die Verbrauchergeräte an einen getrennten Stromkreislauf anzuschließen.
- Der Zustand des Heizkabels muss vor und nach dem Vergießen geprüft werden, indem der Kabelwiderstand (R_j) sowie der Isolationswiderstand (R_e) zwischen den Versorgungsleitungen und dem Erdungskabel gemessen werden.
- Das Heizkabel darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor der Betonestrich nicht ausgehärtet ist. Dabei sind Hinweise des Betonestrich-Herstellers zu beachten.

INSTALLATIONSPROTOKOLL UND GARANTIE

- Das Installationsprotokoll ist sorgfältig und korrekt auszufüllen. Das Installationsprotokoll und diese Installationsanleitung sind an einem sicheren Ort aufzubewahren, sodass sie auch nach der Installation zur Verfügung stehen.
- Geeignete Bemessungen des Schleifenwiderstands des Heizkabels (R_j) und des Isolationswiderstands (R_e) sowie ein entsprechend vervollständigtes Installationsprotokoll sind notwendig, damit die Garantie von Ensto Finland Oy rechtswirksam wird.
- Bei der Installation der Ensto Heizkabel in Nassräumen muss die dort verwendete Wasserisolierung für den Fall eines möglichen Defekts auch teilweise auszubauen sein.
- Die Garantiezeit für das Tassu und Tassu S Heizkabel von Ensto beträgt 10 Jahre und beginnt ab dem Kaufdatum, darf jedoch 11 Jahre ab Herstellungsdatum nicht übersteigen. Das Herstellungsdatum befindet sich auf dem Typenschild. Die Garantiebestimmungen finden Sie auf der Produktkarte www.ensto.com.

UMWELTASPEKTE

- Die Produktverpackung aus Karton kann wiederverwertet werden.
- Wenn das Fußbodenheizungssystem das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat, sind die Kabel, Kabelführungen und elektronischen Komponenten in Übereinstimmung mit den lokalen Recycling-Vorschriften zu entsorgen.

TASSU

Das Tassu-Heizkabel ist zur Installation in einem Material ausgelegt, das von seiner Wärmeleitfähigkeit her der Klasse Beton entspricht.

Die Kabelbelastung beträgt ca. 20W/m.

Der Mindest-Installationsabstand für das Tassu-Heizkabel ist 130 mm.

Die maximale Leistung pro Quadratmeter der Tassu-Heizkabelinstallation beträgt 150 W/m².

INSTALLATION IN BETONBAUTEN

AUFRAGEN DES ESTRICH IN 1 STUFE (siehe Abb. A1)

1. Verdichteter Kies
2. Wärmeisolierung
3. Baupapier
4. Bewehrungsplatte
 - » Das Heizkabel muss direkt an der Bewehrungsplatte befestigt werden
5. Heizkabel
 - » Einbautiefe liegt bei ca. 50 mm.
6. Bodensensor in Schutzrohr
 - » Schutzrohr mit Klebeband o. Ä. verschließen
7. Stahlbeton-Bodenplatte
 - » Der Beton muss das gesamte Kabel abdecken
8. Feuchtigkeitsschutz (falls erforderlich)
9. Bodenfließen-Klebstoff
10. Geräuschdämpfung
11. Bodenbelag
 - » Bei direkter Heizung sollte es sich um ein hartes Material mit guter Wärmeleitfähigkeit handeln (z. B. Bodenfließen)
 - » Bei Speicherfunktion sollte es sich um ein isolierendes Material handeln (z. B. Parkett, Kork- oder Kunststoff-Bodenbelag).
12. Thermostat

AUFRAGEN DES ESTRICH IN 2 STUFEN (siehe Abb. A2)

1. Verdichteter Kies
2. Wärmeisolierung
3. Baupapier
4. Erstes Auftragen
5. Installationsleiste
 - » Die Installationsleiste wird auf den Betongrund genagelt. Die Leiste lässt sich am einfachsten befestigen, wenn der Beton noch nicht vollständig ausgehärtet ist.
6. Heizkabel
 - » Vor dem Auslegen des Kabels ist die Oberfläche des Bodens gründlich zu reinigen.
7. Bodensensor in Schutzrohr
 - » Schutzrohr mit Klebeband o. Ä. verschließen.

8. Zweites Auftragen

» Der Beton muss das gesamte Kabel abdecken

» Die Stärke der zweiten Schicht hängt von den gewünschten Speichereigenschaften sowie vom Bodenbelag ab

9. Feuchtigkeitsschutz (falls erforderlich)

10. Bodenfließen-Klebstoff

11. Geräuschdämpfung

12. Bodenbelag

» Bei direkter Heizung sollte es sich um ein hartes Material mit guter Wärmeleitfähigkeit handeln (z. B. Bodenfließen)

» Bei Speicherfunktion sollte es sich um ein isolierendes Material handeln (z. B. Parkett, Kork- oder Kunststoff-Bodenbelag).

13. Thermostat

TASSU S

Das Tassu S-Heizkabel eignet sich besonders für Sanierungsobjekte, da es direkt auf dem alten Grund, Gipsplatten sowie Holzfußböden verlegt werden kann.

Die Kabelbelastung beträgt ca. 10 W/m.

Der Mindest-Installationsabstand für das Tassu S-Heizkabel ist 90 mm.

Die maximale Leistung pro Quadratmeter der Tassu S-Heizkabelinstallation beträgt 110 W/m².

INSTALLATION AUF ALTEM GRUND (siehe Abb. B)

1. Altes Oberflächenmaterial
 - » Die alte Oberfläche muss gemäß Herstelleranweisungen vorbereitet werden.
 - » Die alte Oberfläche wird ggf. mit Ausgleichsmasse oder Fließspachtel ausgeglichen.
2. Haftschicht (Primer)
 - » Gemäß Herstelleranweisungen wird Sanier-Ausgleichsmasse verteilt.
3. Heizkabel
 - » Einbautiefe liegt bei ca. 20-30 mm.
4. Installationsband oder Gitternetzmatte
 - » Ein Kabel, dass mittels Installationsband an einem Beton- oder Plattenboden befestigt werden kann
 - » Auch eine Gitternetzmatte (z. B. Drahtnetz, ca. 25x25 mm) kann verwendet werden. Gitternetzmatte und Kabel mit warmabbindendem Klebstoff befestigen.
5. Bodensensor in Schutzrohr
 - » Schutzrohr mit Klebeband o. Ä. verschließen.
6. Estrich
 - » Stärke von 30-50 mm bei Verwendung von Gips und 20-30 mm bei Verwendung von Beton. Der Estrich muss das gesamte Kabel abdecken.



7. Fließbodenspachtel oder Ausgleichsmasse (falls erforderlich)
8. Bodenbelag
9. Thermostat

INSTALLATION AUF GIPSPLATTEN (siehe Abb. C)

1. Gipsplattenschicht
 - » Gemäß nationalen Baubestimmungen und Herstelleranweisungen auszuführen. Unter dem Kabel ist eine komplette Gipsplattenschicht zu verlegen. Darauf werden zusätzliche Gipsplattenstreifen befestigt.
2. Heizkabel
3. Bodensensor in Schutzrohr
 - » Schutzrohr mit Klebeband o. Ä. verschließen.
4. Gipsplattenstreifen
 - » Streifen am Untergrund befestigen.
5. Fugen für das Heizkabel
 - » Das Kabel wird in den Fugen verlegt, die anschließend mit Mineral-Bodenausgleichsmasse gefüllt werden.
6. Fließbodenspachtel oder Ausgleichsmasse
7. Gipsplatten
8. Feuchtigkeitsschutz (falls erforderlich)
9. Bodenfließen-Klebstoff (falls erforderlich)
10. Bodenbelag
11. Thermostat

INSTALLATION AUF HOLZBODEN (siehe Abb. D)

1. Wärmeisolierung
2. Aluminiumfolie
 - » Aluminiumfolie wird über die Isolierung verbreitet, um die Wärmeleitung zu verbessern.
3. Befestigungsnetz
 - » Ein Befestigungsnetz ist zwischen den Festsetzungsplatten ausgebreitet, um das Kabel zu befestigen.
4. Heizkabel
5. Bodensensor in Schutzrohr
 - » Sensor an Bodenfuge und Bodenbelag-Verbindungsstelle installieren, ohne das Kabel dabei zu berühren.
6. Kreuzung der Festsetzungsplatten
 - » Die Kreuzungspunkte sind ausgekerbt, z. B. 40x30 mm, die Haltbarkeit der Struktur muss ebenfalls berücksichtigt werden.
 - » Um Flammenschutz zu garantieren, ist eine Schutzplatte aus Metall dort anzubringen, wo das Kabel die Schiene kreuzt.
7. Bodenbelag
 - » Das Bodenmaterial muss für Fußbodenheizung geeignet sein. Informationen diesbezüglich können beim Hersteller des Bodenmaterials eingeholt werden.
8. Thermostat
 - » Falls erforderlich, muss ein Überhitzungsschutz verwendet werden.

EST

TASSU JA TASSU S KÜTTEKAABEL

OHUTUSJUHEND

- *Paigalduse võib teostada ainult vastavat kvalifikatsiooni omav elektrik.*
- *Loe enne paigaldustöid põhjalikult läbi paigaldusjuhend.*
- *Küttekaablite paigaldamine peab vastama antud riigis kehtivatele ohutuseeskirjadele, normidele ja piirangutele.*
- *Käesolevas juhendis toodud info ei vabasta kasutajat kohustusest järgida köiki eeskirju ja ohutusnõudeid*

PROJEKTEERIMINE

- Küttekaablite paigalduste kohta peavad olema tehtud projektid ja tööjoonised. Mõlemad peavad olema tehtud vastava kvalifikatsiooniga elektriaala ettevõtte või elektriinseneri poolt vastavalt tootja juhistele ja kooskõlas köikide eeskirjadega.
- Tööjoonisel peab olema näha:
 - » Kaabli tüüp, võimsus ja pikkus
 - » Kaabli paigaldusvahe ja piirkond kuhu kaabel on paigaldatud
- Tööjoonised peavad olema tehtud võimalikult täpselt ja köik tehtud muudatused peavad kajastuma lõppjoonisel.

PAIGALDUSJUHEND

- Kaableid ei tohi lõigata lühemaks ning kaabli otsad ja ühenduskohad ei tohi jäädä mehaanilise pingे alla.
- Kaableid ei tohi paigaldada püsimoobliesemete (nt kappide) alla.
- Põrandasse, kuhu on paigaldatud küttekaabel, on keelatud puurida auke ja kasutada naelu.

- Peab olema välistatud võimalus küttekaablile peale astuda ning kaabli jäämine ükskõik millise mehhaanilise pingega alla.
- Küttekaabit ei tohi paigaldada 0-klassi ruumi.
- Paigaldamisel niisketesse ruumidesse tuleb veenduda, et niiskusekitse oleks tehtud vastavalt nõuetele.
- Materjal, mille sisse küttekaabel paigaldatakse, peab omama kogu paigalduse ulatuses ühesugust soojusjuhtivust. Kaabel ei tohi iseendaga kusagil kokku puutuda ega ristuda.
- Kaablite jätku- ja otsaühendused peavad olema küttekaabliga võrdväärseks sideaines, neid ei või painutada ning tuleb kinnitada aluspinnale või armatuurvõrgule piisavalt lähedalt. Kaabli külm ots peab olema paigaldatud plastiktorusse.
- Kaablit ei tohi paigaldada läbi soojsisolatsiooni, välja arvatud kaabli külm ots.
- Küttekaabit ei tohi paigaldada üle paisumisvuugi või põranda sellistesesse kohtadesse, kus on põrandaplaadi pragunemis- või ülekuumenemisoht. Kaugus sauna kerisest ja soojust salvestavast kaminast vms peab olema vähemalt 0,5 m.
- Põranda materjalid ja konstruktsioonid peavad vastama tootja ettekirjutustele ja ehitusnõuetele.
- Põrandamaterjali sobivust küttekaabli kasutamiseks tuleb kontrollida põrandamaterjali tootjalt.
- ThinKit paigaldamist pole soovitav läbi viia temperatuuridel alla +5 °C.
- Köetavaid põrandaid ei tohi katta paksu vaiba või mõne muu soojsisolatorina toimiva kattega.
- Termostaadi andur peab olema paigaldatud kaitsetorusse. Toru painutus peab olema selline, et hiljem oleks vajaduse korral võimalik andurit uue vastu vahetada. Andur peab olema paigaldatud kaabliloogete vahel nii, et see ei puutuks kokku kaabliga. Anduri kaitsetoru ots peab olema veekindlalt suletud.

EKTRIALANE PAIGALDUSJUHEND

- Küttekaabel tuleb kaitsta rikkevoolukaitsega, mille rakendusvool ei ületa 30 mA.
- Küttekaablite juhtimiseks peab paigaldama sobiva termostaadi.
- Küttekaabi paigaldus peab olema välja lülitatav kõiki poolusi lahti ühendava ja ülepingeklass III lülitiga. Näiteks kõik Ensto termostaadid vastavad sellele nõudele. Juhtlüliti juhtahelas võib samuti olla selleks lahtiühendavaks lülitiks.
- Plahvatusohtlikes ruumides ei tohi olla teised tarbijad ühendatud küttekaabliga samasse toiteahelasse.
- Küttekaabi seisukorda tuleb kontrollida enne ja pärast betooni valamist mõõtes kaabli elektritakistust (Rj) ja ka isolatsioonitakistust (Re). Vt joonis lk 3.
- Küttekaabit ei tohi enne sisse lülitada, kui tasandussegu on kuivanud. Järgi tasandussegu tootja juhiseid.

PAIGALDUSPROTOKOLL JA GARANTII

- Paigaldusprotokoll peab olema korralikult ja hoolikalt täidetud. Paigaldusprotokoll ja käesolev paigaldusjuhend peavad olema hoiul turvalises kohas ja kättesaadavad ka pärast kaabli paigaldust.
- Korrektne kütteahela takistus (Rj), isolatsioonitakistus (Re) ja nõuetekohaselt täidetud paigaldusprotokoll on aluseks Ensto Finland OY poolt antavale garantile.
- Ensto küttekaabi paigaldamisel niisketesse ruumidesse on nõutav, et kasutatavat hüdroisolatsiooni saaks võimalike defektide korral osaliselt parandada või eraldada.
- Garantiaeg Ensto Tassu ja Tassu S kaablikele on 10 aastat alates ostukuupäevast, kuid mitte rohkem kui 11 aastat valmistskuupäevast. Valmistuskupäev on näha kaabli küljes oleval kleebisel. Garantiitingimusi vaata www.ensto.com.

Kontakt:

E-mail: ensek@ensto.com

Tel. +372 6512 100

KESKKONNAASPEKTID

- Toote pakendiks oleva pappkarbi võib suunata ümbertöötlemisele või pöletada.
- Küttekaabi eluea lõpus tuleb kaabel, paigaldustorud ja elektroonika utiliseerida vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele.

TASSU

TASSU küttekaabel on mõõdistatud betooni või sellega võrdväärse soojusjuhtivusega materjali paigaldamiseks nii, et kaabliile ei oleks avaldatud mehhainilist pinget.

Küttekaablit ei tohi paigaldada seina.

Kaabli meetrивöimsus on u 20 W/m

Minimaalne paigaldusvahe Tassu kaablil on 130 mm.

Maksimaalne võimsus ruutmeetri kohta on 150W/m².

PAIGALDUS BETOONIVALUSSE

ÜHEKORDNE BETOONIVALU (Joonis A1)

1. Tihendatud killustik
2. Soojesisolatsioon
3. Ehituskile
4. Armatuurvõrk
 - » Kinnita küttekaabel otse armatuurvõrgu külge.
5. Küttekaabel
 - » Paigaldussügavus on umbes 50 mm.
6. Põranda andur kaitsetorus
 - » Sulge kaitsetoru ots veekindlalt näiteks elektrikuteipi kasutades.
7. Betoonivalu
8. Niiskuskaitse (kui vajalik)
9. Plaatimisegu
10. Heliisolatsioon
11. Põrandakattematerjal
 - » Otseküttel köva, hästi soojust juhtiv (näit. ker-aamiline plaat).
 - » Akumuleerival küttel isoleeriv (näit. parkett, kork või linoleum).
12. Termostaat

KAHEKORDNE BETOONIVALU (Joonis A2)

1. Tihendatud killustik
2. Soojesisolatsioon
3. Ehituskile
4. Esimene betoonivalu
5. Kinnituslist
 - » Kinnita liist betoonivalu külge naeltega. Kõige lihtsam on seda teha, kui betoon pole veel lõplikult kivistunud.
6. Küttekaabel
 - » Pind, kuhu kaabel laotatakse peab olema korralikult puhastatud.
7. Põranda andur kaitsetorus
 - » Sulge kaitsetoru ots veekindlalt näiteks elektrikuteipi kasutades.
8. Teine betoonivalu
 - » Teise betoonivalu paksus sõltub valitud küt-

tekaabilist, soovitud soojussalvestusomadustest ja põrandakattematerjalist.

9. Niiskuskaitse (kui vajalik)
10. Plaatimisegu
11. Heliisolatsioon
12. Põrandakattematerjal
 - » otseküttel köva, hästi soojust juhtiv (näit. ker-aamiline plaat).
 - » akumuleerival küttel isoleeriv (näit. parkett, kork või linoleum).
13. Termostaat

TASSU S

Tassu S küttekaabel on mõõdistatud paigaldamiseks renoveerimistööde käigus vana põranda peale, betoonpõrandasse, kipsplaatpõrandasse või puit-põrandasse.

Küttekaablit ei tohi paigaldada seina.

Kaabli meetrивöimsus on u 10W/m.

Minimaalne paigaldusvahe Tassu S kaablil on 90 mm.

Maksimaalne võimsus ruutmeetri kohta on 110 W/m².

PAIGALDUS OLEMASOLEVA PÕRANDA PEALE (joon. B)

1. Vana pinnakattematerjal
 - » Vastavalt vanale pinnakattematerjalile valmista pind ette.
 - » Vajadusel tasanda pinda betooniga.
2. Nakkuv kiht
 - » Laota segu vastavalt tootja ettekirjutustele.
3. Küttekaabel
 - » Paigaldussügavus on 20-30 mm.
4. Paigaldusteip või võrk
 - » Küttekaabli võib kinnitada betoon– või plaat-põranda peale paigaldusteibiga või kinnituslin-diga XBC1230.
 - » Võib kasutada ka vörku (näiteks peenetraadi-line võrk, u 25x25 mm). Kinnita kaabel võrgu külge kaablisidemetega. Ole ettevaatlik ja vaata et küttekaabel ei saaks vigastada.
5. Põranda andur kaitsetorus
 - » Sulge kaitsetoru ots veekindlalt näiteks elektrikuteipi kasutades.
6. Tasandussegu
 - » Tasandussegu paksus on 30-50 mm kipsi puuhul ja 20-30 mm betooni puuhul.
 - » Materjal, mille sisse küttekaabel paigaldatakse, peab omama kogu paigalduse ulatuses ühesugust soojusuhtivust.
7. Silumisvalu (vajadusel)
8. Põrandakattematerjal
9. Termostaat

PAIGALDUS KIPSPLAATPÕRANDASSE (joon. C)

1. Kipsplaadikiht
 - » Teha vastavalt riiklikele ehituseeskirjadele järgides tootja juhiseid. Kaablite alla peab jätmata tervikliku kipsplaadikihi. Selle külge kinnitatakse hiljem ka kipsplaadi ribad.
2. Küttekaabel
3. Põranda andur kaitsetorus
 - » Sulge kaitsetoru ots veekindlalt näiteks elektrikuteipi kasutades.
4. Kipsplaadiribad
 - » Kinnita ribad aluspinna külge vastavalt tootja ettekirjutustele.
5. Uurded küttekaablitele
 - » Kaabel paigaldatakse uuretesse, mis täidetakse tasandusseguga.
6. Silumiskiht (vajadusel)
7. Tugevdatud ehitusega kipsplaat
8. Niiskuskaitse (kui vajalik)
9. Plaatimisegu (kui vajalik)
10. Põrandakattematerjal
11. Termostaat

PAIGALDUS PUITPÕRANDATESSE (joon. D)

1. Soojusisolatsioon
2. Alumiiniumfoolium
 - » Isolatsiooni peale laotatakse alumiiniumfoolium, parandamaks soojuse siirdumist.
3. Kinnitusvõrk
 - » Kaabli ning termostaadi anduri kinnitamiseks laotatakse talade vahele terasvõrk.
4. Küttekaabel
 - » Minimaalne vahe põrandakattematerjalist on 30 mm.
5. Põranda andur kaitsetorus
 - » Paigalda andur kaabliloogete vahele nii, et see ei puutuks kokku küttekaabliga.
6. Talade ületamine
 - » Ületusohtades tehakse taladesse uurded, näit 40x30 mm, arvestades põranda vastupidavust.
 - » Tulekindluse suurendamiseks pane metallplaadid kohtadesse, kus kaabel talasid ületab.
7. Põrandakattematerjal
 - » Põrandakattematerjal peab olema sobilik paigalduseks põrandakütte peale (küsi tootjalt üle).
8. Termostaat
 - » Vajadusel kasutada ülekuumenemiskaitset, põleva materjali maksimumtemperatuur on 80°C.

LIT

„TASSU“ IR „TASSU S“ ŠILDYMO KABELIS

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Montavimo darbus turi atliki tik tinkamos kvalifikacijos elektrikas.
- Prieš pradēdami montavimo darbus atidžiai perskaitykite montavimo instrukcijas.
- Montuojant šildymo kabelius būtina laikytis šalyje galiojančių saugos nuostatų, taisyklių ir apribojimų.
- Šiame vadove pateikta informacija jokiu būdu neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės laikytis visų galiojančių kodeksų ir saugos standartų.

PLANAVIMAS

- Būtina sukurti šildymo kabelių montavimo planus ir darbo brēžinius. Juos turi sukurti tinkamos kvalifikacijos elektros darbu rangovas arba elektros darbu projektuotojas, vadovaudamas gamintojo instrukcijomis ir laikydamas pramonės taisyklių bei nuostatų.
- Darbo brēžiniuose turi būti nurodyta ši informacija:
 - » kabelio tipas, įtampa ir ilgis;
 - » klojimo atstumas ir zona, kurioje montuojamas šildymo kabelis
- Darbo brēžiniai turi būti kuo tikslesni ir galutiniuose brēžiniuose turi būti nurodyti pakeitimai.

BENDROSIOS MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

- Šildymo kabelių negalima sutrumpinti ir kabelio galuose ties jungtimis negali būti jokio įtempimo.
- Šildymo kabelių negalima montuoti po tvirtinamomis struktūromis, pvz., spinta, dušo kabina, kt.
- Negalima kalti ar gręžti grindų, kuriose sumontuotas šildymo kabelis.
- Neleidžiama mindyti šildymo kabelio ir šildymo kabeliui ar jungtims kabelio galuose negali būti taikomas joks mechaninis spaudimas.



- Šildymo kabelio negalima montuoti 0 klasės patalpoje.
- Drėgnose zonose būtinai naudokite hidroizoliaciją, vadovaudamiesi statybos nuostatais.
- Šildymo kabelį reikia montuoti tokioje terpéje, kur visoje montavimo zonoje yra vienodas šiluminis laidumas. Šildymo kabelis negali liestis ar kirstis jokioje vietoje.
- Šalto laidų ir kabelio galo paruošimo sujungimo vieta turi būti toje pačioje terpéje kaip šildymo kabelis. Jie negali būti sulenkti ir turi būti prityvinti pakankamai arti pagrindo ar sustiprinimo tinklelio. Šaltų laidų reikia apsaugoti naudojant montavimo vamzdeli.
- Šildymo kabelio negalima kloti per šiluminę izoliaciją, išskyrus šaltą laidą.
- Šildymo kabelis negali kirsti konstrukcijos sujungimo vietas bei jo negalima kloti tokioje zonoje, kur gali įtrūkti plokštę ar yra perkaitinimo pavojas.
- Šildymo kabelio negalima montuoti tokiose zonose, kur yra perkaitinimo pavojas. Atstumas iki pirties šildytuvu, šildančio židinio ar kito šilumos šaltinio turi būti ne mažesnis nei 0,5 m.
- Grindų medžiagos ir struktūros turi atitinkti gamintojo instrukcijas ir patvirtintus statybos metodus.
- Dėl grindų medžiagų tinkamumo naudoti su grindų šildymo sistema būtina pasitarti su gamintoju.
- Nerekomenduojama montuoti šildymo kabelių tokiose vietose, kur temperatūra žemesnė nei + 5 °C.
- Ant šildomų grindų negalima kloti storo ar geromis izoliaciniemis savybėmis pasižyminčio kilimo.
- Termostato jutiklis sumontuotas apsauginiame vamzdelyje. Vamzdelio išlinkimas turi būti nestraigus, kad prireikus būtų galima pakeisti jutiklį. Jutiklių reikia sumontuoti tarp šildymo kabelių, kad jis nesilieštų prie kabelio. Jutiklio vamzdelio galą reikia sandariai uždaryti.

BENDROSIOS ELEKTROS ĮRENGINIO MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

- Montuojant reikia naudoti srovės nuotekio rėlę, kurios vardinė darbinė srovė daugiausia 30 mA.
- Šildymui kontroliuoti reikia naudoti tinkamą termostatą.
- Grindų šildymo montavimo sistemoje turi būti visų polių III klasės įtampos atjungimo įtaisas. Pvz., „Ensto“ grindų šildymo termostato jungikliai atitinka šį reikalavimą. Atjungimo įtaisas (termostat) gali būti kolektyvinis arba bendras visoms šildymo grupėms. Darbinis jungiklis, esantis valdymo grandinėje, taip pat gali veikti kaip atskyrimo įtaisas.
- Tokiose patalpose, kur yra sprogimo pavojas, kitų naudojamų prietaisų negalima prijungti prie tos pačios šakos grandinės.
- Prieš klojant ir paklojus šildymo kabelį būtina patikrinti, įvertinant jo varžą (R_j) bei izoliacijos varžą (R_e) tarp tiekimo ir ižeminimo laidų (pamatytu skaičiu plaplavyje 3).
- Šildymo kabelių negalima įjungti neišdžiuvus betono mišiniui. Vadovaukitės betono mišinio gamintojo instrukcijomis.

MONTAVIMO PROTOKOLAS IR GARANTIJA

- Būtina tinkamai ir atidžiai laikytis montavimo protokolo. Montavimo protokolą ir šias montavimo instrukcijas laikykite saugioje vietoje, kad lengvai pasiekumėte atlikę montavimo darbus.
- Kad galiotų „Ensto Finland Oy“ garantija, būtina tinkamai įvertinti šildymo kabelio kilpos varžą (R_j) ir izoliacijos varžą (R_e) bei laikytis atitinkamo montavimo protokolo.
- Ensto šildymo kabeliai drėgnose patalpose turi būti montuojami taip, kad esant defektui būtų galima pataisyti/atskirti dalį naudojamos hidroizoliacinių medžiagų.
- „Ensto Tassu“ ir „Ensto Tassu S“ šildymo kabelio garantijos laikotarpis – 10 metų nuo įsigijimo datos, bet ne daugiau nei 11 metų nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data nurodyta techninių duomenų etiketėje. Garantijos sąlygos pateiktos gaminio kortelėje adresu www.ensto.com.

Kontaktai: <http://www.ensto.com/lt/kontaktai>

APLINKOSAUGOS ASPEKTAI

- Gaminio kartoninę pakuočę galima perdirbti.
- Pasibaigus grindų šildymo sistemos eksplotavimo laikotarpiui, kabelius, izoliacinius vamzdžius ir elektroninius komponentus būtina tinkamai utilizuoti, laikantis vietinių perdirbimo gairių.

TASSU

TASSU - šildymo kabelis, skirtas montuoti į betoną, ar kitą panašios struktūros ir šiluminio laidumo terpę ir turi būti apsaugotas nuo bet kokių mechaninių pažeidimų darbų metu. Šildymo kabeliai nėra skirti montavimui ant vertikalių sienų.

Kabelio galingumas apie 20W/m.

Aptykris atstumas tarp vių randamas planuojamą šildytį plotą padalinus iš kabelio ilgio:

$$l(\text{tarp vių m}) = S(\text{plotas m}^2) / L(\text{kab. ilgis m})$$

Optimalus atstumas tarp Tassu šildymo kabelio vijų yra apie 130mm.

Maksimali rekomenduojama galia vidaus patalpų instaliacijoms yra 150W/m².

GRINDŲ ŠILDYMO KABELIŲ MONTAVIMAS - VIENO BETONAVIMO CEMENTINÉSE GRINDYSE (Pav. A1)

1. Gruntas: suplūktas smėlis, žvyras, betoninės juodgrindės ar perdanga.
2. Šiluminė izoliacija (akmens vata, putų polistrolas).
3. Hidroizoliacinė plėvelė, konstrukcinis popierius.
4. Betono sluoksnis su armavimo tinklu:
 - » Pagrindas turi būti kruopščiai išvalytas, pašalinti bet kokie galintys pažeisti kabelį objektais. Šildymo kabelis tvirtinamas tiesiai prie armavimo tinklo.
5. Šildymo kabelis.
 - » Montavimo gylis yra apie. 50 mm.
6. Grindų temperatūros sensorius apsauginiame gofruotame arba lygiasieniame vamzdelyje
 - » Vamzdelis turi būti užsandarinamas lipnia juosta ar kamšteliu nuo drėgmės patekimo į jo vidų.
7. Armuotas, atitinkamos markės, cementinio (betoninio) skiedinio sluoksnis su plastifikatoriais.
8. Hidroizoliacija (jeigu reikalinga).
9. Grindų dangos klijavimo medžiaga.
10. Garso izoliacija (jeigu reikalinga).
11. Grindų danga
 - » keraminės plytelės, akmuo, klinkeris, parketlentės, linoleumas (dangos tinkamumą šildomam pagrindui pasitikrinti pas grindų dangos gamintojus ar atstovus).
12. Grindų temperatūros regulatorius – termostatas, pvz.: ECO10FJ; ECO16FRJ; ECO16LCDJ+E.

GRINDŲ ŠILDYMO KABELIŲ MONTAVIMAS – DVIEJŲ BETONAVIMŲ CEMENTINÉSE GRINDYSE (Pav. A2)

1. Gruntas: suplūktas smėlis, žvyras, betoninės juodgrindės ar perdanga.

2. Šiluminė izoliacija (akmens vata, putų polistrolas).
3. Hidroizoliacinė plėvelė, konstrukcinis popierius.
4. Pirmasis armuotas, atitinkamos markės, cementinio (betoninio) skiedinio sluoksnis su plastifikatoriais.
5. Kabelio tvirtinimo juosta
 - » Patikimai pritvirtinkite kabelio tvirtinimo juostą prie pagrindo. Juosta prie pagrindo pritvirtinti geriausia, kol skiedinys pilnai nesukitetėjęs.
6. Šildymo kabelis.
 - » Pagrindas turi būti kruopščiai išvalytas, pašalinti bet kokie galintys pažeisti kabelį objektais.
7. Grindų temperatūros sensorius apsauginiame gofruotame arba lygiasieniame vamzdelyje.
 - » Vamzdelis turi būti užsandarinamas lipnia juosta ar kamšteliu nuo drėgmės patekimo į jo vidų.
8. Antrasis, atitinkamos markės cementinio skiedinio sluoksnis su plastifikatoriais.
 - » Skiedinys turi dengti visą kabelį išskaitant jungiamają movą bei galūnę.
9. Hidroizoliacija (jeigu reikalinga).
10. Grindų dangos klijavimo medžiaga.
11. Garso izoliacija (pagal poreikį)
12. Grindų danga:
 - » keraminės plytelės, akmuo, klinkeris, parketlentės, linoleumas (dangos tinkamumą šildomam pagrindui pasitikrinti pas grindų dangos gamintojus ar atstovus).
13. Grindų temperatūros regulatorius – termostatas, pvz.: ECO10FJ; ECO16FRJ; ECO16LCDJ+E.

TASSU S

TASSU S - šildymo kabelis, skirtas kloti renovojujamose ar naujos statybos patalpose ant senų grindų, gipso kartono plokštcių ar medinių grindų konstrukcijose. Šildymo kabeliai nėra skirti montavimui ant vertikalių sienų.

Kabelio galingumas apie 10W/m.

Minimalus atstumas tarp kabelio vijų - 90mm.

Optimalus atstumas tarp vių yra apie 90 - 120mm, maksimali galia – 110W/m².

MONTAVIMAS ANT SENŲ GRINDŲ (Pav. B)

1. Senos grindys:
 - » Dėmesio! patikrinti senų grindų tvirtumą;
 - » Paruoškite senų grindų paviršių pagal grindų dangos gamintojų instrukcijas.
2. Sukibimo sluoksnis (gruntas):
 - » Sukibimo sluoksnis ant seno paviršiaus gali būti atitinkamas statybinis skiedinys, paruoštas pagal gamintojo rekomendacijas.



3. Šildymo kabelis.
 - » Kabelio montavimo gylis – 20-30mm.
4. Kabelio tvirtinimui juosta arba tinklas:
 - » Kabelis gali būti pritvirtintas prie pagrindo lipnia juosta arba cinkuota metaline fiksavimo juosta XBC1230.
 - » Tvirtinimui taip pat gali būti naudojamas metalinis tinklelis, (pavyzdžiu, iš plonos vielos 25x25 mm). Prie tinklelio kabelis gali būti tvirtinamas plastikiniai rišimo dirželiais. DĒMESIO – neperveržkite ar kitaip nepažeiskite kabelio.
5. Grindų temperatūros sensorius apsauginiamame gofruotame arba lygiasieniame vamzdelyje
 - » Vamzdelis turi būti užsandarinamas lipnia juosta ar kamšteliu nuo drėgmės patekimo į jo vidų.
6. Dengiamasis sluoksnis
 - » Dengiamojo sluoksnio storis - 30-50 mm gipso kartono, arba 20-30 mm cementinio skiedinio.
 - » Kabelis turi būti sumontuotas vienodoje temperatūrinio laidumo terpéje, skiedinys turi dengti visą kabelį išskaitant jungiamą movą bei galūnę.
7. Giluminis gruntas (jeigu reikalingas).
8. Grindų danga
9. Grindų temperatūros regulatorius – termostatas, pvz.: ECO10FJ; ECO16FRJ; ECO16LCDJ+E.

MONTAVIMAS ANT GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS PAGRINDO (Pav. C)

1. Gipso kartono plokštės:
 - » Montavimas turi būti atliktas pagal vietinius statybos reglamentus ir gamintojo instrukcijas.
 - » Po šildymo kabeliu turi būti paklotą ištisinę gipso kartono plokštę, o ant jos klijuojami išilginiai gabalai.
2. Šildymo kabelis.
3. Grindų temperatūros sensorius apsauginiamame gofruotame arba lygiasieniame vamzdelyje.
 - » Vamzdelis turi būti užsandarinamas lipnia juosta ar kamšteliu nuo drėgmės patekimo į jo vidų.

4. Gipso kartono plokščių išilginiai gabalai:
 - » Galiausiai būti tvirtinami prie pagrindo medusraigčiais, klijuojama.
5. Grioveliai šildymo kabeliui:
 - » Šildymo kabeliai montuojami į griovelius, kurie užpildomi attinkamu skiediniu.
6. Glaistoma (jei reikia).
7. Ypatingai tvirta gipso kartono plokštė
8. Hidroizoliacija (jeigu reikalinga).
9. Grindų dangos klijavimo medžiaga.
10. Grindų danga
11. Grindų temperatūros regulatorius – termostatas, pvz.: ECO10FJ; ECO16FRJ; ECO16LCDJ+E.

Dēmesio: Apdorojant statybinių medžiagų paviršius būtina laikytis instrukcijų ir statybinių metodų.

MONTAVIMAS PO MEDINĖMIS GRINDIMIS (Pav. D)

1. Šiluminė izoliacija.
2. Aliuminio folija:
 - » Šiluminei izoliacijai pagerinti rekomenduojama izoliacijos sluoksnį uždengti aliuminio folija.
3. Statybinis tinkas:
 - » Kabelio ir termostato daviklio tvirtinimui tarp grindų tvirtinimo siųj rekomenduojamas statybinis tinklas.
4. Šildymo kabelis
 - » Minimalus šildymo kabelio atstumas iki grindų dangos yra 30mm.
5. Grindų temperatūros sensorius apsauginiamame gofruotame arba lygiasieniame vamzdelyje.
 - » Instaliuotas sensorius negali liestis prie šildymo kabelio.
6. Klojimas per grindų tvirtinimo siųj:
 - » Kabelio perėjimo per grindų tvirtinimo sijas vietas yra daromos laisvų matmenų atsižvelgiant į konstrukcinius reikalavimus (pvz., 40x30 mm);
 - » Dėl priešgaisrinio saugumo perėjimo vietoje įstatomas metalinis vamzdelis arba uždengiamama skarda.
7. Medinė grindų danga.
8. Grindų temperatūros regulatorius – termostatas, pvz.: ECO16FRJ; ECO16LCDJ+E.
 - » Galiausiai būti naudojama apsauga nuo perkaitimo.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- *Uzstādišanu ir jāveic tikai elektriķim ar atbilstošu kvalifikāciju.*
- *Rūpīgi izlasiet uzstādišanas instrukcijas, pirms sākt uzstādišanas darbus.*
- *Apsildes kabeļu uzstādišanai jāatbilst vietējiem drošības normatīvajiem aktiem, noteikumiem un ierobežojumiem.*
- *Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija nekādā veidā neatbrīvo lietotāju no atbildības par visu piemērojamo normu un drošības standartu ievērošanas.*

PLĀNOŠANA

- Apsildes kabeļu uzstādišanai jāizveido plāns un tehniskais zīmējums. Tos ir jāveido atbilstoši kvalificētam elektroinstalāciju uzņēmējam vai elektroinženierim saskaņā ar ražotāja norādēm, nozares noteikumiem un normatīviem aktiem:
- Tehniskajā zīmējumā jābūt ietvertai šādai informācijai:
 - » kabeļa tips, nominālā jauda un garums;
 - » izklājuma attālums un zona, kurā tiek uzstādīts apsildes kabelis.
- Tehniskajam zīmējumam ir jābūt loti precīzam, visām izmaiņām ir jābūt parādītām galējā versijā.

VISPĀRĪGAS UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

- Apsildes kabeļus nedrīkst saīsināt, un savienojumos kabeļu galos nedrīkst būt jebkāds nostiepums.
- Apsildes kabeļus nedrīkst uzstādīt zem fiksētiem elementiem, piemēram, tualetes podium.
- Nav atļauts dzīt naglas vai veikt urbšanu grīdā, kurā uzstādīts apsildes kabelis.
- Nedrīkst uzķapt apsildes kabelim, un apsildes kabeļa savienojumi kabeļa galos nedrīkst būt pakļauti jebkādai mehāniskai iedarbībai.
- Apsildes kabeli nedrīkst uzstādīt 0 klasses telpās.
- Mitrās vietās nodrošiniet hidroizolācijas izveidošanu atbilstoši vietējām celtniecības normām.
- Apsildes kabelis visā tā instalācijas zonā ir jāuzstāda vienādas īpatnējās siltumvadītspējas vidē. Apsildes kabelis nekur nedrīkst saskarties vai pārkāties pats ar sevi.
- Savienojumam starp auksto pievadu un kabeļa galu ir jābūt no tāda materiāla kā apsildes kabelis. Tos nedrīkst locit un tiem jābūt nofiksētiem pietiekkoši tuvu pamatnei vai pastiprinājuma sietam. Auksto pievadu ir jāaizsargā ar cauruli.
- Apsildes kabelis nedrīkst stiepties caur siltumizolāciju, izņemot auksto pievadu.
- Apsildes kabelis nedrīkst šķērsot konstrukciju salaidumu vai atrasties zonā, kur pastāv nosēšanās plaisu vai pārkaršanas risks.
- Apsildes kabeli nedrīkst uzstādīt zonās, kur pastāv pārkaršanas risks. Attālumam līdz sauna krāsnij, siltumu uzkrājošam kamīnam vai citam siltumstarojuma avotam jābūt lielākam par 0,5 m.
- Grīdas materiāliem un konstrukcijām ir jāatbilst ražotāja instrukcijām un apstiprinātām būvniecības metodēm.
- Grīdas materiāla piemērotību grīdas apsildei ir jāapstiprina tā ražotājam.
- ThinKit uzstādišana nav ieteicama, ja temperatūra ir zemāka par +5°C.
- Apsildāmo grīdu nedrīkst apsegīt ar biezū vai citā veidā labi izolējošu paklāju.
- Termostata sensors ir ievietots aizsargcaurulē. Caurules izliekumam jābūt ar pietiekami lielu rādiusu, lai varētu nepieciešamības gadījumā vēlāk nomainīt sensoru. Sensoru ir jānovieto starp apsildes kabeliem tā, lai tas nepieskartos kabelim. Sensors caurules gals ir jāpadara ūdensdrošs.

VISPĀRĪGĀS ELEKTROINSTALĀCIJU UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

- Uzstādišanā ir jāizmanto bojājumstrāvas aizsargslēdzis ar nominālo darbibas strāvu ne lielāku kā 30 mA.
- Apsildes regulēšanai nepieciešams izmantot piemērotu termostatu.
- Grīdas apsildes uzstādišana ir jāaprīko ar visus kontaktus atslēdošu virssprieguma III klasses atslēgšanas ierīci. Piemēram, Ensto grīdas apsildes termostatu slēdzi atbilst šim prasibām. Atvienošanas ierīce var būt kopēja vai viena visām apsildes grupām. Izmantojams slēdzis, kas atrodas vadības slēgumā arī var kalpot kā atslēgšanas ierīce.

- Telpās, kurās pastāv sprādzienbīstamība, šī paša atzara drošinātājam nedrīkst pieslēgt citas sadzives elektroierīces.
- Apsildes kabeļa stāvokli ir jānovērtē gan pirms, gan pēc ieklāšanas, izmērot kabeļa pretestību (Rj), kā arī izolācijas pretestību (Re) starp sprieguma padeves vadu un zemējuma vadu, (skatit arī skaitlis 3. lpp).
- Apsildes kabeļus nedrīkst ieslēgt, pirms betona lējums nav izšuvis. levērojiet betona lējuma ražotāja instrukcijas.

UZSTĀDIŠANAS PROTOKOLS UN GARANTIJA

- Uzstādišanas protokols ir pareizi un rūpīgi jāaizpilda. Uzstādišanas protokols un šīs uzstādišanas instrukcijas ir jāglabā droša vietā, lai tās būtu pieejamas arī pēc uzstādišanas.
- Pareizi apsildes kabeļa cilpas pretestības (Rj) un izolācijas pretestības (Re) mēriumi, kā arī aizpildīts uzstādišanas protokols ir nepieciešami, lai apstiprinātu Ensto Finland Oy garantiju.
- Uzstādot Ensto apkures kabeļus mitrās vietās, ir jānodrošina iespēja daļēji labot vai sadalīt izmantoto hidroizolāciju iespējamu defektu gadījumā.
- Ensto Tassu un Tassu S apsildes kabeļa garantijas periods ir 10 gadi no iegādes dienas, bet ne ilgāk kā 11 gadi no ražošanas dienas. Ražošanas datums atrodas uz tehnisko raksturlielumu uzlīmes. Garantijas noteikumi, skatiet izstrādājuma karti www.ensto.com.

VIDES ASPEKTI

- Izstrādājuma kartona iepakojums ir piemērots pārstrādei.
- Kad zemgrīdas apsildes sistēma vairs nestrādā, kabeļi, caurules un elektroniskie komponenti ir jāutilizē atbilstoši vietējām atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijām.

TASSU

Tassu apsildes kabelis ir paredzēts uzstādišanai vidē ar siltumvadībspēju līdzīgu kā tas ir betonam, tādā veidā lai sildīšanas kabelis nebūtu pakļauts mehāniskai iedarbībai.

Sildīšanas kabelis nav piemērots uzstādišanai uz sienas.

Kabeļa slodze ir apmēram 20 W/m.

Tassu apsildes kabeļa minimālais uzstādišanas attālums ir 130 mm.

Tassu apsildes kabeļa maksimālā jauda uz kvadrātmētru ir 150 W/m².

UZSTĀDIŠANA BETONA KONSTRUKCIJĀS

1 PAKĀPES LĒJUMS (att. A1)

1. Presēta grants
2. Siltumizolācija
3. Būvniecības kartons
4. Armatūras siets
 - » Piestipriniet apsildes kabeli tieši armatūras sietam.
5. Apsildes kabelis
 - » Uzstādišanas dzījums ir aptuveni 50 mm.
6. Grīdas sensors aizsargcaurulē
 - » Aiztaisiet aizsargcaurules galu üdesdroši ar korķi, izolācijas lento vai tamlidzīgi.
7. Dzelzsbetona grīdas plātnē
8. Hidroizolācija (ja nepieciešama)
9. Keramikas fližu līme

10. Skaņas izolācija

11. Grīdas seguma materiāls

» Tiešā apsildē izturīgs, ar labu siltumvadāmību

(piem., keramikas flizes)

» Akumulatīvā apsildē ar labu siltumizolāciju

(piem., parkets, korķis vai vinils)

12. Termostats

2 PAKĀPJU LĒJUMS (att. A2)

1. Presēta grants
2. Siltumizolācija
3. Būvniecības kartons
4. Pirmais lējums
5. Fiksējošā josla
 - » Pienaglojiet fiksējošo joslu pie pamata lējuma. Joslu ir vieglāk nostiprināt pirms betona pilnīgas sacītēšanas.
6. Apsildes kabelis
 - » Plātnes virspusei pirms kabeļa ieklāšanas jābūt labi notīrtai.
7. Grīdas sensors aizsargcaurulē
 - » Aiztaisiet aizsargcaurules galu üdesdroši ar korķi, izolācijas lento vai tamlidzīgi.
8. Otrais lējums
 - » Otrā lējuma biezums ir atkarīgs no izvēlētā apsildes kabeļa tipa, telpas paredzētais pielietojums, kā arī no grīdas seguma materiāla.
9. Hidroizolācija (ja nepieciešama)
10. Keramikas fližu līme

11. Skaņas izolācija
12. Grīdas seguma materiāls
 - » Tiešā apsildē izturīgs, ar labu siltumvadāmību (piem., keramikas flīzes)
 - » Akumulatīvā apsildē ar labu siltumizolāciju (piem., parkets, korķis vai vinils)
13. Termostats

TASSU S

Tassu S apsildes kabelis ir paredzēts uzstādīšanai renovējot virs vecās grīdas, iestrādājot betonā, uz ģipškartona vai koka grīdām.

Apsildes kabelis nav piemērots uzstādīšanai uz sienas. Kabeļa slodze ir apmēram 10 W/m.

Tassu S apsildes kabeļa minimālais uzstādīšanas attālums ir 90 mm.

Tassu S apsildes kabeļa maksimālā jauda uz kvadrātmetru ir 110 W/m².

UZSTĀDĪŠANA UZ VECA GRĪDAS SEGUMA VIRSMAS (att. B)

1. Vecs segums
 - » Sagatavojiet veco grīdas segumu atbilstoši grīdas ražotāja norādījumiem.
2. Salipšanas slānis (grunts)
 - » Restaurācijas apmetumu uzklāj saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
3. Apsildes kabelis
 - » Uzstādīšanas dzījums ir 20 – 30 mm.
4. Uzstādīšanas lente vai siets
 - » Kabeli var uzstādīt uz betona vai plātnes grīdas ar uzstādīšanas lentu vai kabeļa stpirinājuma lentu XBC1230.
 - » Arī metāla siets (piemēram tievu stieplu siets apmēram 25x25mm) var tikt izmantoti uzstādot. kabeli. Piestipriniet apsildes kabeli pie sieta ar kabeļu atsaitem. Esiet uzmanīgi, nesabojājiet apsildes kabeli.
5. Grīdas sensors aizsargcaurulē
 - » Aiztaisiet aizsargcaurules galu ūdesdroši ar korķi, izolācijas lentu vai tamlīdzīgi.
6. Virsslānis
 - » Virslāņa biezums ir 30-50 mm ja izmanto ģipsi un 20-30 mm ja izmanto betonu.
 - » Apsildes kabelim jābūt uzstādītam vidēji vienlidzīgā siltumvadāmības vidē visā uzstādītajā platiibā.
7. Pildviela (ja nepieciešams)
8. Grīdas seguma materiāls
9. Termostats

UZSTĀDĪŠANA UZ REĢIŠA PLĀTNU GRĪDAS (att. C)

1. Reģiša slānis
 - » Jāizgatavo atbilstoši valsts būvnormatīviem un ražotāja norādījumiem.
 - » Zem kabeliem jābūt atstātam nebojātam reģiša slānim. Pie tā būs piestiprināti papildu reģiša gabali.
2. Apsildes kabelis
3. Grīdas sensors aizsargcaurulē
 - » Aiztaisiet aizsargcaurules galu ūdesdroši ar korķi, izolācijas lentu vai tamlīdzīgi.
4. Reģiša gabali
 - » Pievienojat sloksnes pie pamatnes saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
5. Iedobes apsildes kabelim
 - » Kabelji tiek ieguldīti iedobēs, kas aizpilditas ar minerālu apmetumu.
6. Pildviela
7. Reģipsis
8. Hidroizolācija (ja nepieciešama)
9. Keramikas flīžu lime (ja nepieciešama)
10. Grīdas seguma materiāls
11. Termostats

UZSTĀDĪŠANA UZ KOKA SEGUMA (att. D)

1. Siltumizolācija
2. Aluminīja folija
 - » Lai uzlabotu siltumvadāmību, izolāciju pārkļāj ar alumīnija foliju.
3. Piestiprināšanas siets
 - » Siets tiek uzstādīts starp fiksējošām līstēm, lai piestiprinātu kabeli.
4. Apsildes kabelis
 - » Minimālais attālums līdz grīdas seguma materiālam ir 30 mm.
5. Grīdas sensors aizsargcaurulē
 - » Uzstādīet sensoru grīdas salaiduma vietā un grīdas materiāla savienojuma vietā tā, lai tas neskartu kabeli.
6. Fiksējošo līstu krustošanās
 - » Krustpunktu vietās līstēm iegriež robus, lai tās būtu valīgas, piemēram, 40 x 30 mm; jāņem vērā arī konstrukcijas izturība.
 - » Vietā, kur kabelis krustojas ar līsti, jāuzstāda metāla aizsargplāksne aizsardzībai pret aizdegšanos.
7. Grīdas seguma materiāls
 - » Grīdas materiālam jābūt piemērotam apsildāmajām grīdām; konsultējieties ar grīdas materiāla ražotāju.
8. Termostats
 - » Nepieciešamības gadījumā jālieto automātiskais termoslēdzis.



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- *Instalację może wykonać tylko uprawniony elektryk.*
- *Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu.*
- *Instalacja kabli grzejnych musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.*
- *Informacje zawarte w tej instrukcji w żaden sposób nie zwalniają użytkownika z obowiązku przestrzegania wszelkich norm i standardów bezpieczeństwa.*

PLANOWANIE

- Plany i rysunki wykonawcze należy wykonać przed rozpoczęciem montażu kabli grzejnych. Muszą one być wykonane przez uprawnionego projektanta instalacji elektrycznych, zgodnie z instrukcją montażu i obowiązującymi przepisami i normami prawa.
- Rysunki wykonawcze muszą zawierać:
 - » Typ kabla, moc i długość
 - » Odstęp między przewodami i powierzchnię, na której kabel zostanie zamontowany
- Rysunki wykonawcze muszą być tak precyzyjne, jak to tylko możliwe, a wszystkie zmiany muszą być oznaczone na wersji finalnej.

OGÓLNE WSKAŻÓWKI INSTALACJI

- Kabli nie można docinać i nie należy powodować naprżeń mechanicznych na złączach.
- Kabel nie powinien być instalowany pod stałymi elementami wyposażenia (np. pod wanną).
- Nigdy nie wiercić otworów w podłodze, w której zainstalowano kabel grzejny.
- Kabla grzejnego nie wolno instalować w pomieszczeniach klasy 0.
- W obszarach zawiigoconych należy upewnić się, że izolacja przeciwwilgociowa została wykonana zgodnie z przepisami budowlanymi.
- Kabel grzejny powinienny być pokryty warstwą materiału o jednorodnej przewodności cieplnej i kabel nie może się krzyżować lub stykać ze sobą w żadnym punkcie.
- Kable grzejny nie może przechodzić przez izolację termiczną, za wyjątkiem zimnego przewodu przyłączeniowego.
- Kabel grzejny nie powinien leżeć nad szczelinami dylatacyjnymi lub w innym miejscu narażonym na pękanie lub przegrzewanie (np. obok kominka). Odległość od takiego miejsca powinna wynosić min. 0,5m.
- Jako materiał na pokrycie podłogi ogrzewanej stosować tworzywa dopuszczone przez ich producenta do takich aplikacji.
- Nie zaleca się wykonywania instalacji kable grzejny w temperaturze otoczenia poniżej +5°C.
- Podłoga ogrzewana przez kable grzejny nie powinna być pokryta grubą warstwą izolacyjną (np. dywanem o grubości ponad 10 mm).
- Czujnik termostatu zainstalowany jest w rurce ochronnej. Zakręt rurki elastycznej przy przejściu na ścianę musi być na tyle łagodny, aby możliwa była w przyszłości ewentualna wymiana czujnika. Czujnik musi być umiejscowiony pomiędzy kablami grzejnymi w taki sposób, aby ich nie dotykał. Koniec rurki termostatu musi być zamknięty w sposób uniemożliwiający wniknięcie wody.

OGÓLNE ELEKTRYCZNE WSKAŻÓWKI INSTALACJI

- Instalacja powinna być zabezpieczona przez wyłącznik różnicowoprądowy max. 30mA
- System ogrzewania musi być sterowany przez odpowiedni termostat.
- Instalacja ogrzewania podłogowego musi być wyposażona w wielobiegunowy wyłącznik nadprądowy klasy III. Sterowniki ogrzewania podłogowego Ensto np. spełniają te wymagania. Wyłączniki mogą być oddzielne lub wspólne dla wszystkich stref ogrzewania. Rozłącznik umiejscowiony w obwodzie kontrolnym również może spełniać tę funkcję.
- W obszarach, w których występuje ryzyko wybuchu, nie wolno podłączać innych urządzeń domowych do tego samego obwodu.
- Stan kabla grzejnego musi być sprawdzony przed i po ułożeniu poprzez pomiar rezystancji kabla (R_j) jak również rezystancji izolacji (Re) pomiędzy przewodami zasilającymi a uziemieniem, patrz rysunek na stronie 3.

- Nie wolno załączać kabli grzejnych przed wyschnięciem wylewki. Należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta wylewki.

PROTOKÓŁ INSTALACJI I GWARANCJA

- Protokół instalacji musi być wypełniony starannie i dokładnie. Zarówno protokół, jak i instrukcja instalacji muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu, aby był do nich dostęp po wykonaniu instalacji.
- Prawidłowy pomiar rezystancji pętli (R_j) i izolacji (Re) oraz odpowiednio wypełniony protokół instalacji są konieczne dla uzyskania gwarancji od Ensto Finland Oy.
- W przypadku instalacji kabli grzewczych Ensto w miejscach wilgotnych, gdy wystąpi ewentualny defekt, może okazać się niezbędna częściowa naprawa / demontaż użytej izolacji wodoodpornej.
- Okres gwarancji dla kabli Tassu i Tassu S wynosi 10 lat od daty zakupu, ale nie dłużej niż 11 lat od daty produkcji. Data produkcji widoczna jest na etykiecie. Warunki gwarancji są dostępne w karcie produktu na stronie www.ensto.com.

Wsparcie techniczne: +48 58 692 40 00

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

- Opakowanie kartonowe produktu może zostać poddane recyklingowi.
- Podczas wymiany systemu ogrzewania elektrycznego wszystkie przewody i elementy elektroniczne muszą zostać odpowiednio zezłomowane zgodnie z krajowymi zasadami recyklingu.

TASSU

Kabel grzejny Tassu jest przeznaczony do montażu w podłożach o przewodności cieplnej podobnej do betonu, w taki sposób, aby nie był on narażony na nacisk mechaniczny.

Kabel nie nadaje się do montażu na ścianie.

Moc przewodu wynosi 20W/m.

Minimalna odległość między przewodami Tassu wynosi 130 mm.

Maksymalna moc jednostkowa wynosi 150 W/m².

INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO W BETONIE

1 –WARSTWOWA WYLEWKA (RYS A1)

- Żwir
- Izolacja termiczna
- Folia
- Siatka wzmacniająca
 - przewód należy mocować bezpośrednio do siatki
- Przewód grzejny
 - głębokość instalacji około 50 mm
- Czujnik temperatury w rurce zabezpieczającej
 - Należy zamknąć rurkę zabezpieczającą w sposób wodoszczelny za pomocą zaślepki, taśmy itp.
- Wylewka betonowa
- Izolacja przeciwilgociowa, (jeżeli jest konieczna)
- Klej do płytEK.
- Warstwa wygładzająca
- Materiał wykończeniowy podłogi
 - w ogrzewaniu bezpośrednim, twardy

wykończenie o dobrej przewodności cieplnej (płytKI ceramiczNE)

» w ogrzewaniu akumulacyjnym, materiał o wyższej izolacyjności cieplnej (parkiet, korek lub winyl)

12. Termostat

2- WARSTWOWA WYLEWKA (RYS. A2)

- Żwir
- Izolacja termiczna
- Folia
- Pierwsza warstwa wylewki
- Taśma montażowa
 - taśmę należy przybić gwoździami do betonu, zanim wylewka ostatecznie wyschnie
- Przewód grzejny
 - powierzchnia pierwszej wylewki musi być wolna od zanieczyszczeń
- Czujnik temperatury w rurce zabezpieczającej
 - Należy zamknąć rurkę zabezpieczającą w sposób wodoszczelny za pomocą zaślepki, taśmy itp.
- Druga warstwa wylewki
 - Grubość drugiej warstwy wylewki zależy od wybranego kabla, żądanego poziomu akumulacji ciepła i materiału podłogi.
- Izolacja przeciwilgociowa, (jeżeli jest konieczna)
- Klej do płytEK
- Warstwa wygładzająca
- Materiał wykończeniowy podłogi
 - w ogrzewaniu bezpośredniem, twardy
 - wykończenie o dobrej przewodności cieplnej (płytKI ceramiczNE)



- » w ogrzewaniu akumulacyjnym, materiał o wyższej izolacyjności cieplnej (parkiet, korek lub winyl)
13. Termostat

TASSU S

Kabel grzejny Tassu S przeznaczony jest do instalacji w trakcie renowacji na powierzchni starych podłóg, w betonie, na podłogach z płyt gipsowo-kartonowych lub w podłodze drewnianej na legarach.

Kabel nie nadaje się do montażu na ścianie.

Moc przewodu wynosi ok. 10W/m.

Minimalna odległość między przewodami Tassu S wynosi 90 mm.

Maksymalna moc jednostkowa wynosi 110 W/m².

INSTALOWANIE PRZEWODÓW NA POWIERZCHNI STAREJ PODŁOGI (RYS.B)

1. Stara podłoga
 - » starą podłogę należy przygotować zgodnie z zaleceniami jej producenta
2. Warstwa podkładowa
 - » wylewkę podkładową położyć zgodnie z zaleceniami jej producenta
3. Przewód grzejny
 - » Głębokość instalacji to 20-30 mm.
4. Taśma montażowa lub siatka
 - » Kabel może być mocowany do podłogi betonowej lub płytek za pomocą taśmy montażowej XBC1230.
 - » Można zastosować również siatkę (np. siatkę z cienkiego drutu 25x25 mm). Mocowanie kabla grzejnego do siatki należy wykonać za pomocą opasek kablowych. Należy uważać, aby nie uszkodzić kabla grzejnego.
5. Czujnik temperatury w rurce zabezpieczającej
 - » Należy zamknąć rurkę zabezpieczającą w sposób wodoszczelny za pomocą zaślepki, taśmy itp.
6. Szlichta (warstwa przykrywająca przewód grzejczy)
 - » Grubość szlichty wynosi 30-50 mm przypadku gipsu oraz 20-30 mm w przypadku betonu.
 - » Kabel grzejny musi być zainstalowany w podłożu o jednorodnej przewodności cieplnej w całym obszarze montażu.
7. Warstwa poziomująca(, jeżeli jest konieczna)
8. Podłoga
9. Termostat

INSTALOWANIE PRZEWODÓW NA PODŁODZE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (RYS.C)

1. Warstwa gipsowo-kartonna

» pełna (nieuszkodzona) warstwa gipsowokartonna powinna znajdować się pod przewodem grzewczym.

» Dodatkowe paski płyty będą do niej przyjmocowane.

2. Przewód grzejczy.
3. Czujnik temperatury w rurce zabezpieczającej
 - » Należy zamknąć rurkę zabezpieczającą w sposób wodoszczelny za pomocą zaślepki, taśmy itp.
4. Paski z płyty gipsowo-kartonnej.
 - » Przymocuj paski do podłożu zgodnie z instrukcją producenta.
5. Brudzy dla przewodu grzejczego
 - » przewód układany jest w bruzdach wypełnianych zaprawą na bazie mineralnej
6. Wypełniacz
7. Płyta gipsowo-kartonna
8. Izolacja przeciwwilgociowa, (jeśli jest konieczna)
9. Klej do płytek (przy wykończeniu ceramika)
10. Materiał wykończeniowy
11. Termostat

INSTALOWANIE PRZEWODÓW NA PODŁODZE DREWNIANEJ (RYS.D)

1. Izolacja cieplna
2. Folia aluminiowa
 - » folia jest rozkładana nad izolacją, aby polepszyć przewodność cieplną
3. Siatka mocująca
 - » siatka jest rozkładana pomiędzy listwami i służy do zamocowania przewodu
4. Przewód grzejny
 - » Minimalna odległość od pokrycia podłogi wynosi 30 mm.
5. Czujnik podłogowy w rurce ochronnej.
 - » czujnik zainstalować tak, aby nie stykał się z przewodem grzejnym
6. Krzyżowanie przewodu z listwami mocującymi
 - » punkty przecięcia są nacinane tak, aby przewód luźno przebiegał przez nie przechodził (np. 40x30mm)
 - » miejsce styku przewodu grzejczego z listwą należy zabezpieczyć elementem metalowym (płytką)
7. Podłoga
 - » materiał wykończeniowy podłogi musi być przystosowany do współpracy z ogrzewaniem podłogowym (patrz zalecenia producenta)
8. Termostat
 - » w uzasadnionych przypadkach należy stosować wyłączniki termiczne.

SIGURNOSNE UPUTE

- *Instalaciju smije obavljati samo odgovarajuće kvalificiran električar.*
- *Prije postavljanja obavezno pročitati upute.*
- *Električno grijanje treba postaviti u skladu s nacionalnim pravilima za ožičenje i propisima o sigurnosti.*
- *Ove upute ni u kojem smislu ne oslobađaju korisnika od odgovornosti slijedenja sigurnosnih standarda.*

PLANIRANJE

- Za instalaciju mrežice za podno grijanje potrebno je napraviti plan i radne nacrte i to od strane kvalificiranog električara ili dizajnera i to u skladu s nacionalnim industrijskim pravilima i uputama proizvođača.
- Radni nacrti moraju sadržavati slijedeće:
 - » tip kabela, klasu i dužinu
 - » razmak postavljanja i prostor u koji se kablovi postavljaju
- Nacrt mora biti sastavljen što je moguće preciznije a promjene moraju biti naznačene na završnim nacrtima.

UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE

- Kabel grijanja se ne smije kratiti a spojevi na krajevima kabla ne smiju biti izloženi nikakvim mehaničkim opterećenjima.
- Grijući kabel se ne smije postavljati ispod fiksnih objekata poput ugrađenih ormara.
- Nije dozvoljeno zabijati čavle ili bušiti rupe u pod u koji su instalirani kabeli za grijanje.
- Nije dozvoljeno hodanje po kabel za grijanje a sam kabel i spojevi na krajevima kabla ne smiju biti izloženi nikakvim mehaničkim opterećenjima.
- Grijući kabel se ne postavlja u prostore klase 0.
- U vlažnim prostorijama je potrebno osigurati vodonepropusnost prema lokalnim građevinskim standardima.
- Prilikom postavljanja ThinMat mrežice moraju se koristiti materijali iste termičke vodljivosti na čitavoj površini postavljanja. Kabel grijanja ni na kojem mjestu ne smije dodirivati sam sebe ili se križati sam sa sobom ili hladnim kablom.
- Spoj sa hladnim kablom kao i završetak kabla moraju biti u istom mediju kao i grijući kabl. Ne smiju biti savijeni, preklapati se i moraju biti dovoljno blizu podnoj podlozi ili građevinskoj mreži. Hladni kabl treba biti zaštićen izolacijskom cijevi.
- Grijući kabl ne smije prolaziti kroz toplinsku izolaciju, izuzetak je hladni kabel.
- Grijući kabl ne smije prelaziti preko građevinskog spoja ili biti postavljen na mjestu gdje bi moglo doći do pucanja betonske ploče ili njegovog pregrijavanja.
- Kabel grijanja ne smije se postaviti na mjestu gdje postoji opasnost od pregrijavanja. Udaljenost između kabla za grijanje i ostalih izvora topline poput peći saune ili kamina mora biti najmanje 0,5 m.
- Materijal i konstrukcija izvedenog poda mora biti u skladu sa proizvođačevim uputama i odobrenim metodama građenja.
- Kod proizvođača treba provjeriti prikladnost materijala za oblaganje poda za podno grijanje.
- Ne preporuča se postavljanje kabela za grijanje na mjestima gdje je temperatura niža od +5°C.
- Pod koji se treba zagrijavati ne smije se pokrivati debelim tepihom ili tepihom koji ima dobra izolacijska svojstva.
- Osjetnik termostata se postavlja u zaštitnu cijev. Zakriviljenost zaštitne cijevi na prijelazu iz zida u pod mora biti dovoljno blaga da u slučaju potrebe bude moguća naknadna izmjena senzora. Osjetnik treba postaviti u sredinu između dva dijela grijućeg kabela, pazeći da se ne dodiruje s kabelom. Kraj cijevi u kojoj je osjetnik treba učiniti vodonepropusnom.

OPĆA UPUTSTVA O ELEKTRIČNOJ INSTALACIJI

- Kabel treba napajati preko uređaja za rezidualnu struju čija nominalna rezidualna radna struja ne prelazi 30 mA.
- Kontrolu grijanja treba provoditi odgovarajućim termostatom.

- Instalacija podnog grijanja treba uključivati uređaj za razdvajanje svih polova prenaponske zaštite klase 3, radi iskapanja iz elektroenergetske mreže napajanja. Na primjer, prekidači Enstovih termostata za podno grijanje udovoljavaju ovom zahtjevu. Razdjelnik može biti pojedinačan ili zajednički za sve grupe grijanja.
- U prostorijama gdje postoji opasnost od eksplozije, ostali potrošači ne smiju ići u isti strujni krug.
- Prije i poslije betoniranja treba izmjeriti otpor grijućeg kabela (Rj) kao i otpor izolacije (Re) između dovodnih strujnih žica i uzemljenja. Vidi sliku na stranici 3.
- Grijući kabel se ne smije uključivati prije nego je sloj betona (estrih) potpuno suh. Slijediti upute proizvođača.

PROTOKOL POSTAVLJANJA I GARANCIJA

- Protokol postavljanja se mora točno i pažljivo ispoštovati. Protokol postavljanja i ove upute moraju se spremiti nakon postavljanja na mjesto gdje će biti dostupne.
- Izmjere otpora grijućeg kabela (Rj) i otpora izolacije (Re) kao i točno ispunjen protokol trebaju biti predloženi u slučaju reklamacije, kako bi Ensto Finland OY razmotrio reklamaciju, i predstavlja uvjet garancije.
- U slučaju instalacije Ensto kabela za grijanje na vlažna mjesta, potrebno je da korištena izolacija od vode može biti djelomično popravljena/rastavljena, u slučaju pojave mogućeg kvara.
- Ukoliko je riječ o tvorničkoj greški, period garancije je 10 godina od datuma kupnje proizvoda ali ne dulje od 11 godina od datuma proizvodnje koji je naznačen na naljepnici. Uvjeti garancije, pogledati Product card (kartica proizvoda) na www.ensto.com ili www.skandia.hr.

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Kartonska kutija u kojoj je kabel je pogodna za recikliranje.
- Kada je sustav grijanja na kraju svog radnog ciklusa, kabel kao i sve ostale komponente treba propisno zbrinuti na odlagalište prema lokalnim propisima o recikliranju.

TASSU

Tassu grijući kabel treba instalirati u medij koji ima istu termalnu provodljivost kao i beton i to na način da kabel nije izložen mehaničkom stresu. Kabel nije pogodan za instalaciju na zid.

Snaga kabela je otprilike 20 W/m.

Minimalni razmak za postavljanje Tassu kabela je 130 mm.

Maksimalna snaga je 150 W/m².

POSTAVLJANJE U BETONSKE KONSTRUKCIJE

JEDNOSLOJNO BETONIRANJE (SLIKA A1)

- Kompaktirani šljunak
- Toplinska izolacija
- Građevinski papir ili folija
- Armaturalna mreža
 - » Pričvrstiti kabel direktno na mrežu.
- Grijući kabel
 - » Instalacijska dubina je približno 50 mm.
- Podni osjetnik u zaštitnoj tubi
 - » Zaštitnu tubu zatvoriti tako da je vodonepropusna, npr. električarskom trakom ili plastičnim zatvaračem.
- Betonska ploča
- Hidroizolacija (po potrebi)
- Ljepilo za pločice

10. Zvučna izolacija

11. Završna podna obloga

- » kod direktnog grijanja tvrd, termički dobro provodljiv (npr.keramičke pločice)
- » kod djelomično akumulacijskog grijanja, manja termička provodljivost (npr. parket, pluto, laminat ili vinilni podovi)

12. Termostat

DVOSLOJNO BETONIRANJE (SLIKA A2)

- Kompaktirani šljunak
- Toplinska izolacija
- Građevinski papir ili folija
- Prva betonska ploča
- Traka za pričvršćivanje
 - » Čavlima pričvrstiti traku za betonsku ploču. Najbolje prije nego je beton potpuno suh.
- Grijući kabel
 - » Potrebno je dobro očistiti betonsku ploču prije postavljanja kabela
- Podni osjetnik u zaštitnoj tubi
 - » Zaštitnu tubu zatvoriti tako da je vodonepropusna, npr. električarskom trakom ili plastičnim zatvaračem.
- Drugi sloj betona
 - » Debljina betonskog sloja u kojoj je kabel ovisi o izboru kabela, željenim akumulacijskim karakteristikama i materijalu poda.

9. Hidroizolacija (po potrebi)
10. Ljepilo za pločice
11. Zvučna izolacija
12. Završna podna obloga
 - » kod direktnog grijanja tvrd, termički dobro provodljiv (npr.keramičke pločice)
 - » kod djelomično akumulacijskog grijanja, manja termička provodljivost (npr. parket, pluto, laminat ili vinilni podovi)
13. Termostat

TASSU-S

Tassu S grijući kabel je namijenjen renovacijama za instalaciju na postojeće stare podove, u betonske konstrukcije, u gips ploče ili drvene konstrukcije poda. Kabel nije namijenjen postavljanju u zid.

Snaga kabala je 10 W/m.

Najmanji razmak za postavljanje kabala je 90mm.

Najveća dozvoljena snaga 110 W/m².

POSTAVLJANJE NA STARE PODOVE (Slika B)

1. Stari pod
 - » Pripremiti pod prema uputama proizvođača
2. Adhezioni sloj (Primer)
 - » Gips za renovaciju pripremiti prema uputama proizvođača.
3. Grijući kabel
 - » Instalacijska dubina je 20-30 mm
4. Instalacijska traka ili mreža
 - » Kabel se za pod može pričvrstiti instalacijskom trakom ili metalnom trakom za pričvršćivanje XBC1230.
 - » Građevinska mreža (npr. tanka žičana mreža npr. 25x25 mm) se također može upotrijebiti u tu svrhu. Kabel se za mrežu može pričvrstiti vezicama, pri čemu treba paziti da se kabel ne ošteti.
5. Podni osjetnik u zaštitnoj tubi
 - » Zaštitnu tubu zatvoriti tako da je vodonepropusna, npr. električarskom trakom ili plastičnim zatvaračem.
6. Podni estrih
 - » Debljina sloja je 30-50 mm kod upotrebe gipsa, i 20-30 mm s betonom.
 - » Grijući kabel mora biti postavljen u medij iste termičke provodljivosti u cijelom prostoru gdje je grijući kabel instaliran.
7. Filer (po potrebi)
8. Završna podna obloga
9. Termostat

POSTAVLJANJE U POD OD GIPSANIH PLOČA (slika C)

1. Gips ploča

- » Postavljanje prema standardima i uputama proizvođača.
- » Cijeli sloj gipsane ploče bi trebalo postaviti ispod kablova. Dodatne gipsane trake će biti na to pričvršćene.
- 2. Grijući kabel
- 3. Podni osjetnik u zaštitnoj tubi
 - » Zaštitnu tubu zatvoriti tako da je vodonepropusna, npr. električarskom trakom ili plastičnim zatvaračem.
- 4. Trake od gips ploče
 - » Trake pričvrstiti na podlogu prema uputama proizvođača.
- 5. Utori za kabel
 - » Kabel se postavlja u utore, koji se ispunjavaju gipsom na bazi kamena.
- 6. Filer
- 7. Gips ploča
- 8. Izolacija od vlage (po potrebi)
- 9. Ljepilo za pločice (po potrebi)
- 10. Završna podna obloga
- 11. Termostat

POSTAVLJANJE NA DRVENE PODOVE (Slika D)

1. Toplinska izolacija
2. Aluminijiska folija
 - » Aluminijaska folija se postavlja preko izolacije kako bi se poboljšala toplinska provodljivost.
3. Mreža za pričvršćivanje
 - » Mreža se postavlja između letvica za pričvršćivanje kako bi se pričvrstio kabel i osjetnik (senzor) termostata
4. Grijući kabel
 - » Minimalni razmak do materijala poda je.
5. Podni osjetnik u zaštitnoj tubi
 - » Osjetnik ne smije dodirivati kabel
6. Ukržavanje letvica
 - » Na mjestima gdje se letvice križaju, potrebno je napraviti ute, npr. 40x30 mm, kako kabel ne bi dodirivao drvo; također vodite računa o trajnosti konstrukcije.
 - » Na mjestima ukrižavanja se postavljaju i protupožarne metalne zaštitne pločice
7. Podna obloga
 - » Podna obloga mora biti prikladna za podno grijanje, raspitajte se kod proizvođača.
8. Termostat
 - » Termički prekidač treba biti upotrijebijen prema potrebi. Temperatura koju kabel razvija je 80°C; materijal koji se upotrebljava mora biti takav da tolerira tu temperaturu i nije zapaljiv na toj temperaturi.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Монтажні роботи повинні проводитися виключно електриками, які мають відповідну кваліфікацію.**
- Перед початком монтажних робіт уважно ознайомтеся з інструкцією з монтажу.**
- Встановлення нагрівальних кабелів повинно відповідати місцевим настановам, правилам та обмеженням з безпеки.**
- Інформація, подана у цій інструкції, у жодному разі не звільняє користувача від відповідальності за недотримання вимог усіх відповідних норм та правил з техніки безпеки.**

ПЛАНУВАННЯ

- Необхідно підготувати плани та робочі креслення встановлення нагрівальних кабелів. Це повинен здійснити належним чином кваліфікований підрядник з електротехнічних робіт або проектувальник електротехнічного обладнання відповідно до інструкцій виробника і згідно з чинними нормами та стандартами.
- У робочих кресленнях повинні бути вказані:
 - » тип, номінальні характеристики та довжина кабелю;
 - » монтажний інтервал та зона, на якій змонтовано нагрівальний кабель
- Робочі креслення необхідно робити якомога точнішими; в кінцевих кресленнях повинні бути вказані зміни.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

- Нагрівальні кабелі не можна вкорочувати; муфти на кінцях кабелю не повинні зазнавати механічного навантаження.
- Нагрівальні кабелі не монтуються під стаціонарними конструкціями, такими, як, наприклад, вбудовані шафи.
- В підлогу під якою укладено нагрівальний кабель, не можна забивати цвяхи, у ній не можна свердлiti отвори.
- Не можна наступати на нагрівальний кабель, і він не повинен піддаватися будь-якому механічному навантаженню.
- Нагрівальний кабель не можна встановлювати у приміщеннях класу 0.
- Переконайтесь, що у вологих місцях встановлено гідроізоляцію відповідно до будівельних норм.
- Нагрівальний кабель потрібно прокладати у середовищі з однаковою тепlopровідністю по всій площині монтажу. Ділянки нагрівального кабелю не повинні торкатися одна одної або перетинатися у будь-якій точці.
- Місце з'єднання з холодним кінцем кабелю і кабельна кінцева муфта повинні знаходитися в тому ж середовищі, що і нагрівальний кабель. Їх не можна згинати, і вони повинні кріпітися достатньо близько до основи чи арматурної сітки. Холодний кінець повинен бути захищений за допомогою монтажної трубки.
- Нагрівальний кабель не можна прокладати крізь термоізоляцію, за виключенням холодного кінця кабелю.
- Нагрівальний кабель не повинен проходити крізь будівельний шов або укладатися в місцях, де існує ризик того, що панель може тріснути або перегрітися. Відстань до сауни, камінів, що зберігають тепло, або інших джерел тепла повинна становити більше 0,5 м.
- Матеріали підлоги та конструкції повинні відповідати інструкціям виробника та затвердженим нормам будівництва.
- Відповідність матеріалів підлоги підлоговому опаленню повинна бути підтверджена виробником.
- Не рекомендується проводити монтаж при температурі нижче +5°C.
- Опалювану підлогу не можна накривати товстим килимом або килимом з високими теплоізоляючими властивостями.

- Датчик термостата встановлюється у захисній трубці. Вигин трубки повинен бути настільки плавним, щоб у разі необхідності датчик можна було легко замінити на інший. Датчик повинен бути розміщений між нагрівальними кабелями так, щоб він не доторкався до кабелю. Кінець трубки з датчиком повинен бути гідроізользований.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ

- В таких пристроях повинен використовуватися автоматичний вимикач струму короткого замикання з номінальним струмом спрацьовування максимум 30 мА.
- Для керування нагрівом потрібно встановити відповідне теплове реле(терморегулятор, термостат).
- У системі нагріву підлоги необхідно передбачити відокремлюючий пристрій (вимикач) максимальної напруги всіх полюсів класу 3. Терmostатичні вимикачі для нагріву підлоги виробництва компанії Ensto, наприклад, відповідають такій вимозі. Відокремлюючий пристрій може бути груповим або загальним для усіх систем теплопостачання. Автоматичний регулятор-вимикач, встановлений в схемі керування, також може використовуватися в якості відокремлюючого пристрію.
- У приміщеннях з вибухонебезпечними умовами не слід підключати інші побутові прилади до цієї групової мережі.
- Перед заливанням і після заливання підлоги стан нагрівального кабелю повинен бути перевірений шляхом вимірювання опору кабелю (R_j), а також опору ізоляції (R_e) між кабелями живлення і заземлення, див малюнок на сторінці 3.
- Нагрівальні кабелі не можна вмикати раніше, ніж висохне бетонна стяжка. Виконуйте інструкції виробника бетонної стяжки.

ПРОТОКОЛ МОНТАЖУ І ГАРАНТИЯ

- Протокол монтажу повинен бути оформленний належним чином. Протокол монтажу і ця інструкція з установки повинні зберігатися в безпечному місці, щоб бути доступними і після установки.
- Отримані результати опору кабелю (R_j) та опору ізоляції (R_e) мають бути занесені в таблицю вимірювань.
- При установці Ensto опалювальних кабелів у вогкі місця, вимагається частково полагодити/дефрагментувати водну ізоляцію, що використовується, у випадку можливого дефекту.
- Гарантійний термін на нагрівальний кабель Ensto Tassu i Tassu S становить 10 років з дати покупки, але не більше ніж 11 років з дати виготовлення. Дата виготовлення знаходиться на фірмовій етикетці. Умови гарантії та картку продукту можна знайти www.ensto.com.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

- Картонна упаковка цього виробу придатна для вторинної переробки.
- Коли система опалення знаходиться в кінці життєвого циклу - кабелі, муфти та електронні компоненти повинні бути утилізовані належним чином відповідно до місцевих правил утилізації.

TASSU

Нагрівальний кабель Tassu потрібно прокладати у середовищі з однаковою теплопровідністю по всій площині монтажу. Ділянки нагрівального кабелю не повинні торкатись одна одної або перетинатися у будь-якій точці. Кабель не повинен піддаватись механічним навантаженням.

Нагрівальний кабель не підходить для монтажу на стіні.

Потужність кабелю становить приблизно 20 Вт/м. Мінімальна монтажний крок для нагрівального кабелю Tassu становить 130 мм.

Максимальна потужність нагрівального кабелю Tassu на квадратний метр може бути від 150 Вт до 200 Вт(залежності від покриття підлоги).

МОНТАЖ У БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ

- ### 1-Й ВАРИАНТ ВСТАНОВЛЕННЯ (Зображення A1)
- Ущільненій гравій
 - Термоізоляція
 - Будівельний картон
 - Арматурна сітка
 - Прикріпити нагрівальний кабель безпосередньо до арматурної сітки.
 - Нагрівальний кабель
 - Глибина прокладання становить приблизно 50 мм.
 - Датчик температури підлоги у захисній трубці
 - Кінець трубки має бути закритий таким чином, щоб всередину не попадала волога і пил.

7. Плита залізобетонного перекриття
 - » Бетон повинен покривати весь кабель
8. Гідроізоляція (при необхідності)
9. Клей для керамічної плитки
10. Звукоізоляція
11. Матеріал для настилання підлоги
 - » При прямому опаленні – твердий, тепlopровідний (наприклад, керамічна плитка).
 - » При електроакумуляційному опаленні – термоізоляційний (наприклад, паркетна, коркова або вінілова підлога).
12. Термостат

2-Й ВАРИАНТ ВСТАНОВЛЕННЯ (Зображення А2)

1. Ущільнений гравій
2. Термоізоляція
3. Будівельний картон
4. Бетонний шар
5. Планка для кріплення
 - » Прибійтے цвяхами планку для кріплення до основного заливу. Найпростіше прикріпити планку до того як бетон повністю затвердіє.
6. Нагрівальний кабель
 - » Перед розгортанням кабелю поверхня плити повинна бути ретельно очищена.
7. Датчик температури підлоги у захисній трубці
 - » Кінець трубки має бути закріплений таким чином, щоб всередину не попадала волога і пил.
8. Бетонний шар
 - » The thickness of the second casting depends on the selected heating cable, desired storage characteristics and the flooring material.
9. Гідроізоляція (при необхідності)
10. Клей для керамічної плитки
11. Звукоізоляція
12. Матеріал для настилання підлоги
 - » При прямому опаленні – твердий, тепlopровідний (наприклад, керамічна плитка).
 - » При електроакумуляційному опаленні – термоізоляційний (наприклад, паркетна, коркова або вінілова підлога).
13. Термостат

TASSU S

Нагрівальний кабель Tassu S призначений для установки в нову підлогу, поверх старої підлоги, в бетонних конструкціях, на гіпсокартоні або в дерев'яній конструкції підлоги.

Нагрівальний кабель не підходить для монтажу на стіні.

Потужність кабелю становить приблизно 10 Вт/м. Мінімальний монтажний крок для нагрівального кабелю Tassu S становить 90 мм.

Максимальна потужність нагрівального кабелю Tassu S на квадратний метр складає 110 Вт/м².

ВСТАНОВЛЕННЯ НА ПОВЕРХНЮ СТАРОЇ ПІДЛОГИ (Зображення В)

1. Стара підлога
 - » Підготувати стару підлогу відповідно до інструкції виробника матеріалів для настидання підлоги.
 - » При необхідності вирівняти стару підлогу за допомогою штукатурної суміші.
2. Адгезійний шар (перший)
 - » Штукатурна суміш для ремонту розподіляється згідно з інструкціями виробника.
3. Нагрівальний кабель
 - » Глибина прокладання становить приблизно 20-30 мм.
4. Монтажна стрічка або сітка
 - » кабель може бути прикріплений до підлоги за допомогою клейкої стрічки або за допомогою монтажної стрічки XBC1230.
 - » Також може бути використана сітка (наприклад, тонка дротяна сітка, гніздо прибл. 25 x 25 мм). Приєднайте нагрівальний кабель до сітки за допомогою кабельних стяжок. Будьте обережні, щоб не пошкодити нагрівальний кабель.
5. Датчик температури підлоги у захисній трубці
 - » Кінець трубки має бути закріплений таким чином, щоб всередину не попадала волога і пил.
6. Стяжка
 - » при використанні гіпсу стяжка рекомендується товщиною 30-50 мм і при використанні бетону 20-30 мм.
 - » Нагрівальний кабель потрібно прокладати у середовищі з однаковою тепlopровідністю по всій площині монтажу.
7. Наповнювач (при необхідності)
8. Матеріал для настидання підлоги
9. Термостат

МОНТАЖ У ПІДЛОГАХ З ГІПСОКАРТОНУ

(Зображення С)

1. Гіпсокартонний шар
 - » Повинен виготовлятися відповідно до національних будівельних норм та інструкцій виробника.
 - » Непошкоджений шар гіпсокартону слід залишити під кабелями. До них прикріплюються додаткові стрічки гіпсокартону.
2. Нагрівальний кабель
3. Датчик температури підлоги у захисній трубці
 - » Кінець трубки має бути закритий таким чином, щоб всередину не попадала волога і пил.
4. Гіпсокартонні стрічки
 - » Прикріпіть стрічки до гіпсокартону згідно рекомендацій виробника.
5. Жолоби для нагрівального кабелю
 - » Кабель закладають у жолоби, які заповнюються штукатурною сумішшю на основі каменя.
6. Наповнювач
7. Гіпсокартон
8. Гідроізоляція (при необхідності)
9. Клей для керамічної плитки (при необхідності)
10. Матеріал для настидання підлоги
11. Термостат

ВСТАНОВЛЕННЯ У ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

(Зображення D)

1. Термоізоляція
2. Алюмінієва фольга
 - » Алюмінієва фольга прокладається над ізоляцією для поліпшення теплопровідності.
3. Сітка для фіксації
 - » Сітка прокладається між фіксуючими рейками для прикріплення кабелю.
4. Нагрівальний кабель
 - » о Мінімальна відстань до матеріалу підлоги становить іs 30 mm.
5. Датчик температури підлоги у захисній трубці
 - » Встановити датчик на шов покриття підлоги і на точку з'єднання матеріалу для настидання підлоги, не торкаючись кабелю.
6. Перетин фіксуючих рейок
 - » Точки перетину мають зазубини, щоб їх можна було розтиснути, наприклад, 40x30 mm; також слід брати до уваги довговічність споруди.
 - » Для забезпечення вогнестійкого місця використати захисну металеву плиту там, де кабель перетинає поверхню.
7. Матеріал для настидання підлоги
 - » Матеріал для настидання підлоги повинен бути придатним для підлогового опалення, запитайте у виробника матеріалу для настидання підлог.
8. Термостат
 - » При необхідності слід використовувати тепловий запобіжник.

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Товар сертифікований і відповідає вимогам нормативних документів.

ЗАВОДИ-ВИРОБНИКИ:

1. "Ensto Finland Oy" ("Енсто Фінланд ОЙ")
Ensio Miettisen katu, P.O.BOX 77 (Ensio Miettisen, п/я 77)
06101 Porvoo, Finland (06101 Порвоо, Фінляндія)
2. Ensto Ensek AS (Енсто Енсек АС)
EE76606 , Естонія, м.Кейла, Палдіскі ш., 35/4A

ІМПОРТЕР В УКРАЇНІ:

ПРАТ «Енсто Україна»
вул. Полярна, 12-А
Київ, 04201
Україна
тел. (044)581 37 92
факс (044)581 37 94

- Настоящая инструкция описывает правила монтажа нагревательных кабелей Tassu и Tassu-S для систем «теплый пол».

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж должен выполняться только квалифицированным электриком.*
- Перед началом монтажа внимательно прочтайте инструкции по монтажу.*
- При монтаже нагревательного кабеля обязательно соблюдение действующих норм техники безопасности, правил и ограничений.*
- Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, ни в какой мере не освобождает пользователя от обязанности соблюдать требования всех применимых нормативов и стандартов безопасности*

ПЛАНЫ

- Для монтажа нагревательного кабеля необходимо составить план и рабочий чертеж. Оба эти документа должны быть составлены квалифицированным электротехником или проектировщиком электрических систем в соответствии с инструкциями производителя и с соблюдением отраслевых норм и стандартов.
- В рабочих чертежах должно быть указано следующее:
 - » тип кабеля, номинал и длина;
 - » монтажный интервал и площадь, на которой уложен нагревательный кабель.
- Рабочие чертежи должны быть как можно более точными, а все изменения должны быть указаны на окончательных чертежах.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Запрещается укорачивать нагревательные кабели. На концах кабеля у разъемов не должно быть натяжения.
- Нагревательные кабели не разрешается прокладывать под стационарными конструкциями (например, под стенным шкафом).
- Не разрешается вбивать гвозди или сверлить отверстия в полу, в котором проложен нагревательный кабель.
- Нельзя наступать на нагревательный кабель. Нагревательный кабель и разъемы на концах кабеля не должны подвергаться механическим нагрузкам.
- Нагревательный кабель запрещается устанавливать в помещениях класса 0.
- В влажных помещениях убедитесь, что гидроизоляция выполнена в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Нагревательный кабель следует устанавливать в материале, который имеет одинаковую теплопроводность на всей площади монтажа. Участки нагревательного кабеля не должны касаться друг друга и не должны пересекаться ни в какой точке.
- Соединение с холодным концом и концевая заделка кабеля должны быть установлены в том же материале, что и нагревательный кабель. Они не должны быть согнуты и должны находиться достаточно близко к поверхности или арматурной сетке. Холодный конец должен быть защищен с помощью трубы.
- Нагревательный кабель (кроме холодного конца) не должен проходить через теплоизоляцию.
- Нагревательный кабель не должен пересекать подвижные швы и не должен прокладываться в месте, где существует опасность образования трещин или перегрева.
- Нагревательный кабель нельзя устанавливать в местах, где существует опасность перегрева. Расстояние до печи сауны, камина или другого источника тепла должно быть не менее 0,5 м.
- Материалы и конструкции пола должны соответствовать инструкциям производителя и практике строительства.
- Пригодность напольного покрытия для устройства теплого пола необходимо уточнить у производителя.
- Не рекомендуется производить монтаж нагревательного кабеля ThinKit при температуре ниже +5 °C.

- Обогреваемый пол не должен быть покрыт толстым ковром или ковром, обеспечивающим теплоизоляцию.
- Термостатический датчик установлен в защитной трубке. Изгиб трубы должен иметь надлежащий радиус, позволяющий при необходимости заменить датчик. Этот датчик должен располагаться между нагревательными кабелями так, чтобы он не касался кабеля. Конец трубы датчика должен быть герметично закрыт.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИКИ

- При подключении нагревательного кабеля обязательно использование устройства дифференциального тока (УЗО) не более 30 мА.
- Для контроля системы теплого пола должен использоваться подходящий терморегулятор.
- Цепь подключения нагревательного кабеля должна быть защищена отключающим устройством с защитой от перенапряжения III класса. Например, этому требованию соответствуют терморегуляторы для теплых полов Ensto. Отключающее устройство может быть общим для всех групп электрического отопления. В качестве отключающего устройства можно также использовать основной выключатель, расположенный в распределительном щите.
- В помещениях, где существует опасность взрыва, нельзя подключать другие приборы к цепи подключения нагревательного кабеля.
- Состояние нагревательного кабеля необходимо проверять до и после укладки путем измерения сопротивления кабеля (R_j) и сопротивления изоляции (Re) между проводами питания и проводом заземления (смотрите иллюстрацию на странице 3).
- Нагревательные кабели нельзя включать, пока цементная стяжка полностью не высохла. Следуйте инструкциям производителя цементной стяжки.

ПРОТОКОЛ МОНТАЖА И ГАРАНТИЯ

- Протокол монтажа должен быть правильно и тщательно заполнен. Протокол монтажа и настоящие инструкции необходимо хранить в надежном месте, чтобы можно было использовать их по необходимости.
- Для подтверждения гарантии Ensto Finland Oy требуются измеренные правильные показания сопротивления шлейфа нагревательного кабеля (R_j) и сопротивление изоляции (Re), а также правильно заполненный протокол монтажа.
- При инсталляции греющего кабеля Ensto во влажных участках необходимо обеспечить возможность частичного восстановления / дефрагментации используемой гидроизоляции в случае возникновения возможных дефектов.
- Гарантийный срок для нагревательного кабеля Ensto Tassu и Tassu-S составляет 10 лет с даты покупки, но не более чем 11 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана на паспортной табличке. Условия гарантии указаны в карте изделия, размещенной на сайте www.ensto.com.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Картонная упаковка изделия пригодна для вторичной переработки.
- Когда система теплого пола отслужила свой срок, необходимо надлежащим образом утилизировать кабели, кабелепроводы и электронные компоненты в соответствии с действующими правилами утилизации.

TASSU

Нагревательный кабель Tassu предназначен для установки в материал, теплопроводность которого соответствует или аналогична теплопроводности бетона, и в котором кабель не должен подвергаться механическим нагрузкам.

Нагревательный кабель не предназначен для монтажа на стену.

Удельная мощность кабеля составляет около 20 Вт/м.

Минимальный монтажный интервал 130 мм.

Максимальная мощность для кабеля TASSU 150 Вт/м².

Монтаж системы «теплый пол» в базовую стяжку (рис. A1)

1. Грунт, гравий
2. Утеплитель
3. Крафт-бумага

4. Арматурная сетка:
 - » Кабель фиксируется непосредственно на арматуре.
5. Нагревательный кабель:
 - » Минимальная глубина установки 50 мм
6. Датчик температуры в гофротрубке:
 - » Конец трубы необходимо герметично закрыть заглушкой, изолентой.
7. Бетонная стяжка
8. Гидроизоляция (при необходимости)
9. Плиточный клей
10. Звукоизоляция
11. Материал покрытия пола:
 - » Для прямого отопления – материалы с высокой теплопроводностью, например, керамическая плитка
 - » Для частично аккумулирующего отопления – материалы с низкой теплопроводностью, например, паркет.
12. Терморегулятор

Монтаж системы «теплый пол» в выравнивающую стяжку (рис. А2)

1. Грунт, гравий
2. Утеплитель
3. Крафт-бумага
4. Базовая стяжка
5. Монтажная лента:
 - » Монтажная лента должна быть зафиксирована на поверхности стяжки. Проще всего это сделать до того, как бетон окончательно затвердел.
6. Нагревательный кабель:
 - » Поверхность базовой стяжки должна быть очищена.
7. Датчик температуры в гофротрубке:
 - » Конец трубы необходимо герметично закрыть заглушкой, изолентой.
8. Бетонная стяжка:
 - » Толщина зависит от выбранного кабеля, материала стяжки и необходимой аккумулирующей способности.
9. Гидроизоляция (при необходимости)
10. Плиточный клей
11. Звукоизоляция
12. Материал покрытия пола:
 - » Для прямого отопления – материалы с высокой теплопроводностью, например, керамическая плитка
 - » Для частично аккумулирующего отопления – материалы с низкой теплопроводностью, например, паркет.
13. Терморегулятор

TASSU S

- Нагревательный кабель Tassu S предназначен для монтажа на старых покрытиях, в бетонных стяжках установки в гипсокартонные и деревянные конструкции пола.
- Нагревательный кабель не предназначен для монтажа на стену.
- Удельная мощность кабеля составляет около 10Вт/м.
- Минимальный монтажный интервал 90 мм.
- Максимальная мощность для кабеля Tassu S 110 Вт/м².

Монтаж системы поверх старого напольного покрытия (рис.В)

1. Старое напольное покрытие
 - » Подготовьте основание в соответствии с рекомендациями производителя нового покрытия
2. Выравнивающий раствор
 - » Нанесите в соответствии с инструкцией производителя.
3. Нагревательный кабель
 - » Глубина установки кабеля 20-30мм
4. Монтажный скотч или сетка
 - » Кабель может быть закреплен монтажным скотчем или с помощью крепежной ленты XBC1230.
 - » Также может быть использована например проволочная сетка 25x25 mm. Кабель может быть закреплен с помощью кабельных хомутов. Будьте осторожны при монтаже, не повредите нагревательный кабель.
5. Датчик температуры в гофротрубке:
 - » Конец трубы необходимо герметично закрыть заглушкой, изолентой.
6. Выравнивающий раствор
 - » Толщина 30-50 мм при использовании гипсокартона 20-30 мм при использовании бетона
 - » Нагревательный кабель должен быть установлен в среде, с одинаковой теплопроводностью по всей площади монтажа.
7. Шпатлевка (при необходимости)
8. Напольное покрытие
9. Терморегулятор

Монтаж системы для конструкции пола из гипсокартона (рис. С)

1. Основание из гипсокартона
 - » Основание под кабель монтируется в соответствии со строительными нормами, действующими в стране эксплуатации, и инструкциями производителя материала основания.
 - » Под кабелями должен находиться сплошной слой гипсокартона. Дополнительные полосы гипсокартона должны крепиться к сплошному слою.
2. Нагревательный кабель
3. Датчик температуры в гофротрубке:
 - » Конец трубки необходимо герметично закрыть заглушкой, изолентой.
4. Полосы гипсокартона, шириной соответствующей монтажному интервалу:
 - » Закрепите полосы в соответствии с рекомендациями производителя.
5. Пазы для укладки нагревательного кабеля:
 - » После укладки кабеля пазы, заполняются выравнивающим раствором
6. Шпатлевка
7. Дополнительный лист гипсокартона
8. Гидроизоляция (при необходимости)
9. Плиточный клей (при необходимости)
10. Напольное покрытие
11. Терморегулятор

Монтаж системы для деревянной конструкции пола (рис.Д)

1. Теплоизоляция
2. Алюминиевая фольга:
 - » Фольга монтируется поверх теплоизоляции для улучшения теплопроводности
3. Арматурная сетка:
 - » Сетка устанавливается между лагами для фиксации на ней кабеля и температурного датчика
4. Нагревательный кабель
 - » Минимальное расстояние до напольного покрытия 30 мм.
5. Датчик температуры в гофротрубке
 - » Датчик устанавливается на сетке и не должен касаться нагревательного кабеля.
6. Пересечения нагревательного кабеля с лагами:
 - » Прорези в лагах ориентировано 40x30 мм, при выполнении прорезей, необходимо обеспечить сохранение прочности конструкции пола
 - » В прорезях установите защитные металлические пластины, для обеспечения пожаробезопасности
7. Напольное покрытие:
 - » Уточните у производителя совместимость покрытия с системой «теплый пол»
8. Терморегулятор
 - » При необходимости используйте тепловой выключатель.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Фирма-изготовитель:

Ensto Finland Oy (Энсто Финлянд Ой) (Финляндия)
Ensio Miettisen katu 2 (Ул. Энсио Меттисен, 2)
P.O.BOX 77 (А/я 77)
06101 Porvoo (06101 Порвоо)
Finland (Финляндия)
Tel. +358 204 7621
Факс +358 204 762753

Завод-изготовитель:

Ensto Ensek AS (Энсто Энсек АС)
EE76606 , Эстония, г.Кейла, Палдиски ш., 35/4A

Импортер:

ООО "Энсто Рус"
Россия, 105062, Москва,
Подсосенский пер., 20/1
тел. (495) 258 52 70
факс (495) 258 52 69

ООО "Энсто Рус"
Россия, 198205, Санкт-Петербург
Таллинское шоссе, 206
тел. (812) 336 99 17
факс (812) 336 99 62

ensto.russia@ensto.com
www.ensto.ru

TASSU

Lattiapinta-ala Golvyyta Floor area Surface du sol Fußbodenfläche Sooovituslik pindala Grindø plotas Grīdas laukums Powierzchnia podlogi Površina poda Площа підлоги Площадь пола	Tyyppi Typ Type Type Typ Tüüp Tipas Tips Typ Tip Тип Тип	Teho Effekt Power Puissance Effekt Võimsus Galingumas Jauda Moc Snaga Потужність Мощность	Pituus Längd Length Longueur Länge Pikkus Ilgis Garums Długosc Dužina Довжина	Lenkkivastus Slingresistans Loop resistance Résistance du circuit Schleifenwiderstand Ahela takistus Grandinēs varza Kédes pretestība Rezystancja Otpor Onip кола	Teho/ Pinta-ala Effekt/ Yta Power/ Area Puissance surfacique Effekt/Areal Võimsuse / Pindala Galingumas / Plotas Jauda / Laukums Moc/Powierzchnia Snaga/ Površina Потужність/площа Мощность/Площадь	Asennusväli Installationsavstånd Installation distance Distance d'installation Installationsabstand Paigaldusvahed Montavimo atstumas Uzstādišanas attālums Odległość instalacji Instalacije udaljenost установочна відстань Монтажный интервал
[m ²]		P [W] Вт	[m]	R _j [Ω]	P/m ² , [W/m ²] Вт/м ²	[mm]
1,0 - 1,7	TASSU1	150	7	350		
1,6 - 2,7	TASSU2	240	11	220	80	250
2,0 - 3,7	TASSU3	300	15	180	90	220
2,9 - 5,0	TASSU4	440	20	120	100	200
4,0 - 7,2	TASSU6	600	29	88	110	180
5,8 - 10,0	TASSU9	900	40	61	120	170
7,6 - 13,5	TASSU12	1200	54	46	130	150
9,8 - 18,0	TASSU16	1600	72	34	140	140
11,4 - 21,5	TASSU18	1800	86	29	150	130
13,3 - 26,5	TASSU22	2200	106	24		

TASSU S

Lattiapinta-ala Golvta	Tyyppi Typ	Teho Effekt	Pituus Längd	Lenkkivastus Slingresistans	Teho/ Pinta-ala Effekt/Yta	Asennusväli Installationsavstånd
Floor area Surface du sol	Type	Power Puissance	Length Longueur	Loop resistance Résistance du circuit	Power/ Area Puissance surfacique	Installation distance Distance d'installation
Fußbodenfläche Soovituslik pindala	Typ	Effekt Vöimsus	Länge Pikkus	Schleifenwiderstand Ahela takistus	Effekt/Areal Vöimsuse / Pindala	Installationsabstand Paigaldusvahed
Grindø plotas	Tipas	Galingumas	Ilgis	Grandinës varza	Galingumas / Plotas	Montavimo atstumas
Grīdas laukums	Tips	Jauda	Garums	Kédes pretestiba	Jauda / Laukums	Uzstādišanas attālums
Powierzchnia podlogi	Typ	Moc	Dlugosc	Rezystancja	Moc/Powierzchnia	Odległość instalacji
Površina poda	Tip	Snaga	Dužina	Otpor	Snaga/ Površina	Instalacije udaljenost
Площа підлоги	Тип	Потужність	Довжина	Опір кола	Потужність/площа	установочна відстань
Площадь пола	Тип	Мощность	Длина	Сопротивление цепи	Мощность/Площадь	Монтажный интервал
[m ²]		P [W] Вт	[m]	R _j [Ω]	P/m ² , [W/m ²] Вт/м ²	[mm]
0,9 - 1,6	TASSU10S	100	10	500	60 70 80 90 100 110	170 140 130 110 100 90
1,5 - 2,7	TASSU1S	165	16	320		
2,8 - 4,8	TASSU3S	300	29	175		
3,8 - 6,9	TASSU4S	400	42	127		
5,3 - 9,7	TASSU6S	600	59	90		
6,5 - 11,9	TASSU7S	700	71	73		
7,1 - 13,0	TASSU8S	800	79	68		
8,0 - 14,5	TASSU9S	900	87	60		
9,3 - 17,0	TASSU11S	1100	106	50		
11,5 - 20,0	TASSU13S	1300	117	42		
13,7 - 24,0	TASSU15S	1500	140	35		



**ASENNUSTODISTUS / INSTALLATIONSPROTOKOLL / INSTALLATION PROTOCOL /
 PROTOCOLE D'INSTALLATION / INSTALLATION PROTOKOLL / PAIGALDUSPROTOKOLL /
 INSTALAVIMO PROTOKOLAS / UZSTĀDĪŠANAS PROTOKOLS / PROTOKÓL INSTALACYJNY /
 INSTALACIJA PROTOKOL / ПРОТОКОЛ МОНТАЖУ / ПРОТОКОЛ МОНТАЖА**

Mittaustaulukko / Mätningstabell / Measurement table / Table des mesures / Meßtabelle /
 Mõõtmistulemuste tabel / Matavimų lentelė / Mērījumu tabula / Tabela pomiarowa / Mjerna tablica /
 Таблиця вимірювань / Таблица измерений

P > 200W => Rj nom +10 ... - 5 % / P ≤ 200 W => Rj nom ± 10 %

Re ≥ 1,0 MΩ

Asennuskohde Installationsplats Installation site Lieu d'installation Installationsort Paigalduskoht Instaliavimo vieta Uzstādīšanas vieta Miejsce instalacji Mjesto za montażu Площа встановлення Площадь укладки	TASSU TASSU S	Rj nim Rj nom Rj nom Rj nom Rj nom Rj nimi Rj nominali Rj nom Rj nominalna Rj nom Rj ном Rj номин	Ennen valua Före gjutningen Before casting Avant coulée Vor dem Gießen Enne valu Iki uzliejimo Pirms īcīuma Przed zalaniem Prije izljevanja До заливки До заливки	Valun jälkeen Efter gjutningen After casting Après coulée Nach dem Gießen Valu järgselt Po uzliejimo Pēc īcīuma Po zalaniu Nakon izljevanja После заливки После заливки	
		(Ω)	Rj (Ω)	Re (MΩ)	Rj (Ω)

Mittalaite / Mätinstruments / Measuring equipment / Equipement de mesure / Meßinstrument / Möötetehnika / Matavimo prietaisais /
 Mērījumu ierīce / Urzadzenia pomiarowe / Mjerni uređaj / Вимірювальне обладнання / Измерительное оборудование

(Rj)

(Re)

Mittaus pvm / Mätningssdatum / Date of measurement /
 Date des mesures / Messung durchgeführt / Mõõtmiskuupäev /
 Matavimų data / Mērījumu datums / Data pomiaru /
 Datum mјerenja /Дата вимірювань / Дата проведения измерений

Mittauksen suorittaja / Mätningen utförd av / Measurement performed by /
 Mesures prises par / Durchgeführt von / Kelle poolt möödetud / Matavimus atliko /
 Mērījumus veica / Wykonawca pomiaru / Mjerenja izradio / Вимір виконав /
 Измерения выполнены

Valvoja / Övervakare / Supervisor / Installateur / Kontrolliert von / Kontrollinud / Techninė priežiūra / Uzraugs / Nadzór /
 Supervizor / Проводив контроль робіт / Выполнение работ контролировал

Päiväys ja allekirjoitus / Datum och underskrift / Date and signature / Date et signature / Datum und Unterschrift / Kuupäev ja allkiri /
 Data ir parašas / Datums un paraksts / Data i podpis / Datum i potpis / Дата та підпис / Дата и подпись

Better life.

With electricity.



ENSTO

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
FIN-06101 Porvoo, Finland
Tel. +358 20 47 621
Customer service +358 200 29 007
electrification@ensto.com

